

10.04.2011

ROS/

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych (61) 8562 850
- PPIS w Poznaniu (61) 8562 851
- fax (61) 8531 849
- e-mail psse.poznan@pis.gov.pl
- Oddział Higieny Komunalnej (61) 8525 749; (61) 8526 191
- fax Oddziału (61) 8526 191
- e-mail Oddziału Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-poznan.pl

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA I GMINY
W SWARZĘDZU

2011-04-15
UM-12824/2011
Ilość załączników

podpis

Ul. Sieroca 10
61-771 Poznań
<http://pssepoznan.pis.gov.pl/>

oryginal/kopia

HK-070-4/11

Poznań, dnia 15.04.2011r.

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr.61 poz.417 z późn. zm), przesyła w załączeniu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2010r. i I kwartał 2011r. na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych prób wody z wodociągów na terenie gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

z up. Kierownik Sekcji

mgr *[Signature]*
Hanna Kurek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

UB

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody
pobranych w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011r.**

Gmina: Swarzędz

Według ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, na terenie gminy Swarzędz znajdują się następujące wodociągi:

1. Wodociąg miejski Poznań (Gruszczyń)
2. Wodociąg wiejski Bogucin
3. Wodociąg wiejski Gortatowo
4. Wodociąg wiejski Karłowice
5. Wodociąg zakładowy Kruszewnia RSP

W IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011r. badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- miejskim: Poznań (Gruszczyń),
- wiejskim: Bogucin, Gortatowo, Karłowice
- zakładowym : Kruszewnia RSP

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm./ na podstawie badań laboratoryjnych - 19 analiz chemicznych oraz 19 analiz bakteriologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim: Poznań (Gruszczyń)
2. Wiejskim:
 - Gortatowo
 - Karłowice

Wystąpiło jednorazowe zakłócenie zapachu, jako zapach nieakceptowalny. Powtórne badanie nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

- Bogucin

II. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu:

1. Zakładowym:
 - Kruszewnia RSP

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenie zawartości związków manganu i żelaza. Z uwagi na utrzymujące się przekroczenia w/w parametrów, wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące kwestionowanej jakości wody. Właściciel wodociągu w terminie 7 dni wystosował pismo, do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w którym wyjaśnił, że obecnie prowadzona jest modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Dokonano wymiany filtrów ciśnieniowych. Jednocześnie właściciel wodociągu zobowiązał się do informowania na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o kolejnych etapach modernizacji SUW-u. Sprawa w toku.

Opracowała: U. Błaszczyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

z up. Kierownik Sekcji

mgr Hanna Kurek

Strona 1 z 1