

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody
pobranych w II półroczu 2016 r.**

Zgodnie z ewidencją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, źródło zaopatrzenia mieszkańców gminy Swarzędz w wodę przeznaczoną do spożycia stanowią niżej wymienione wodociągi administrowane przez:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

a) Wodociąg wiejski Karłowice

- produkcja wody – 20,7 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 380 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu

b) Wodociąg wiejski Bogucin

- produkcja wody – 114 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 1015 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu

c) Wodociąg wiejski Gortatowo

- produkcja wody – 401,8 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 2970 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według zaleceń

2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Spółdzielcza 37, Kruszwonia, 62-020 Swarzędz

a) Wodociąg zakładowy Kruszwonia

- produkcja wody – 177,5 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 1200 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

Ponadto część mieszkańców gminy Swarzędz zaopatrywana jest w wodę pochodzącą z Poznańskiego Systemu Wodociągowego (ujęcie Gruszczyń).

W II półroczu 2016 r. badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- Wiejskim: Gortatowo, Bogucin, Karłowice
- Zakładowym: Kruszewnia

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) na podstawie badań laboratoryjnych – 8 analiz chemicznych oraz 8 analiz bakteriologicznych wykonanych przez tutejszy organ jak również 12 analiz chemicznych oraz 12 analiz bakteriologicznych wykonanych w ramach prowadzonej przez producenta wody kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:


1. Wiejskim:

- Gortatowo
- Karłowice
- Bogucin

2. Zakładowym:

- Kruszewnia

Opracowała:
A. Sajnaj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
z up. 
mgr inż. Marcin Wojtaszek