

BZP.341-15/2009  
BZP.341-0016/009/2009

Swarzędz, dnia 16 marca 2009r.

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Dot. zamówienia publicznego na: **Budowa parkingu na oś. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14 w Swarzędzu.**

Do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru robót.

W przedmiarze robót w poz. 47 i w poz. 86 znajduje się chodnik z kostki na podsypce piaskowej o gr. 5 cm. Natomiast na rysunkach konstrukcji nawierzchni (nr 3,5,6) oraz w obmiarach ogólnych do przedmiaru robót znajduje się chodnik na podsypce z piasku o gr. 8 cm. Prosimy o ustalenie grubości podsypki pod chodnik?

**Odpowiedź:**

Pod nawierzchnię chodników zastosować podsypkę grubości 8 cm wg rysunków konstrukcji nawierzchni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który nastąpi w dniu 25 marca 2009r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu). Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 25 marca 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.