

BZP.341-23/2009
BZP.341.0023/012/2009

Swarzędz, dnia 1 kwietnia 2009r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot. zamówienia publicznego na: **Rozbudowa i przebudowa przychodni przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W dokumentacji projektowej narysowane jest przyłącze kanalizacyjne od studni do budynku. Prace te nie są ujęte w przedmiarach robót. Czy w/w roboty należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Tak, w/w roboty należy uwzględnić w ofercie tj. wykonanie 2 szt. przyłączy PCV o średnicy 160 mm i o długości 10 m.

Pytanie:

Czy należy ująć w ofercie szafki pod zlewozmywak?

Odpowiedź:

Nie, szafek pod zlewozmywak nie należy ujmować w ofercie.

Jednocześnie zamawiający informuje o sprostowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27 marca 2009r.

W pytaniu nr 3 zadany przez Wykonawcę jest:

„W przedmiarze robót w poz. 178 przyjęte jest 17,72 m². Według projektu obmiar powinien wynieść 15,325 m². Prosimy o informację jaki obmiar należy przyjąć”.

Powinno być:

„W przedmiarze robót w poz. 179 przyjęte jest 17,72 m². Według projektu obmiar powinien wynieść 15,325 m². Prosimy o informację jaki obmiar należy przyjąć”.

Zamawiający precyzuje odpowiedź nr 4 udzieloną w wyjaśnieniach treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27 marca 2009r. dodając zapis: "Był przedmiar 16,830 m², powinno być 13,950m²". Pozostałe odpowiedzi udzielone w dniu 27 marca 2009 r. przez zamawiającego pozostają bez zmian.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który nastąpi w dniu 14 kwietnia 2009r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu). Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 14 kwietnia 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.