

BZP.341-34/2009
BZP.341-0035/004/2009

Swarzędz, dnia 25 maja 2009r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot. zamówienia publicznego na: Remont części pierwszego piętra Ratusza w Swarzędzu.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - "Remont części pierwszego piętra Ratusza w Swarzędzu ."
W książce przedmiarów prac budowlanych w poz. 7 KNR 202-20-30-01 jest: Sufity podwieszane jednowarstwowe płyta ognioodporna na ruszcie metalowym EI30.
W opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy jest napisane : Sufity podwieszane dwuwarstwowe płyta ognioodporna na ruszcie metalowym EI 60.
Jaką wersję zabudowy sufitów mam przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedzi:

1. Należy przyjąć w kalkulacji montaż sufitu wykonanego z jednowarstwowej płyty ognioodpornej na ruszcie metalowym EI 30.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który nastąpi w dniu 28 maja 2009r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu). Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 28 maja 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

.....
(podpis Kierownika Jednostki)