

BZP.341-58/2009
BZP.341-0058/005/2009

Swarzędz, dnia 3 września 2009r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot. zamówienia publicznego na: **Wymiana stolarki okiennej w budynku SP nr 1 w Swarzędzu.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili w kolorze białym RAL 9016?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili w kolorze białym RAL 9016.

Pytanie:

"Wentylacja higrostatyczna" - opis dotyczy okien w zawartości całej specyfikacji. Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczącej wentylacji higrostatycznej, a mianowicie o określenie jaki należy zastosować rodzaj nawiewnika - sterowany ręcznie, sterowany automatycznie, czy też chodzi o zastosowanie wentylacji systemowej REGEL-AIR?

Odpowiedz:

Wentylacja higrostatyczna wymagana jest we wszystkich oknach, nawiewnik musi być sterowany automatycznie.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który nastąpi w dniu 17 września 2009r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu). Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 17 września 2009r., o godz. 10:45 w pokoju 410.