

dotyczy zamówienia publicznego na „**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu**”.

Modyfikacja treści

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

wprowadza się zmianę dotyczącą grubości konstrukcji nawierzchni:

jest:

„podbudowa betonowa z dylatacją zamiast 15 cm grubości”

ma być (zmienia się na):

„podbudowa betonowa z dylatacją 25 cm zgodnie z projektem robót drogowych rys nr 10/10”

W przedmiarze robót drogowych w pozycji nr 17 winno być (ma być) zapisane:

„Podbudowa betonowa z dylatacją – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu – za dalsze 13 cm grubości

Krotność = 13”

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)