

dotyczy zamówienia publicznego na:

**„Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych –  
ETAP I – Zamiana rowu otwartego C-9 na drenokolektor  
na działce 22 obręb Puszczykowo Zaborze”**

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 1**

*„W opisie technicznym jest informacja o studzience drenarskiej zabudowanej na istniejącym rurociągu drenarskim, natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji.*

*Czy studzienka drenarska jest przedmiotem wyceny? Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej”.*

**Odpowiedź nr 1**

Studzienka drenarska na istniejącym rurociągu drenarskim jest w przedmiarze nr 359 w pozycji nr 300 jako studzienka rewizyjna fi 315 głębokości 2,0 m.

**Zapytanie nr 2**

*„W załączonych przedmiarach brak pozycji kosztorysowej dot. narzutu kamiennego na podsypce cementowo – piaskowej, u wylotu kolektora. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych”.*

**Odpowiedź nr 2**

W przedmiarze nr 359 pod pozycją nr 340 jest skalkulowana podsypka z pospółki z dowozem pod płyty ażurowe, a w poz. nr 330 umocnienie u wylotu kolektora płytami ażurowymi.

**Zapytanie nr 3**

*„Czy w przecisku ma być przeciągnięty drenokolektor(zgodnie z rysunkiem) czy rurociąg PVC Ø 150 mm(zgodnie z przedmiarem)”.*

**Odpowiedź nr 3**

W przecisku ma być przeciągnięty rurociąg rura pełna Ø 200 mm ta sama średnica jak wewnętrzna kolektora i to jest skalkulowane. Omyłkowo w przedmiarze wpisano Ø 150 mm.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 25 . 02 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 . 02 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian  
w składanych ofertach przetargowych.**