

dotyczy zamówienia publicznego na:

**„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Europejskim
w Zalasewie gm. Swarzędz”.**

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

„W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym - wymagania”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych równoważnych do słupów przedstawionych w dokumentacji projektowej tj. Stalowe słupy ocynkowane o wysokości 7m.

Zapytanie nr 2

„1. Proszę o określenie jakie słupy i wysięgniki mają być zastosowane na tym zadaniu (chodzi o kształt i przekrój słupa proszę podać przykładowy słup z wysięgnikiem)

2. Proszę określić jak oprawa ma być zastosowana (w przedmiarze jest SGS 102 a w dokumentacji SGS101)”

Odpowiedź nr 2

ad. 1. Należy przyjąć słupy równoważne do przedstawionych w SIWZ tj. stalowe słupy ocynkowane umożliwiające zawieszenie oprawy na wysokości 7m, np.: słup OTTAWA o wys. 5,5m wraz z wysięgnikiem 1,5m.

ad. 2. Należy przyjąć oprawy równoważne do SGS 101/70W.

Ponadto Zamawiający koryguje omyłki pisarskie w treści SIWZ:

1. Rozdział I pkt 1.8 c) – (oznaczenie opakowania oferty) otrzymuje nową treść: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Europejskim w Zalasewie gm. Swarzędz”

2. Rozdział IV - formularz „Oferta” - pkt 2 (termin wykonania zamówienia), który otrzymuje brzmienie „Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia 26 sierpnia 2011 roku”

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 22. czerwca 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.**

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)