

dotyczy zamówienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku żłobka na os. Czwartaków 9 w Swarzędzu.

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii szklenia w wymienianej stolarce otworowej:

- 1) w kosztorysie ofertowym (poz. 66) – drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P4; w zestawieniu stolarki – ślusarka aluminiowa wiatrołapu z szybami P2.*
- 2) w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (str. 26) – stolarka okienna szklona szkłem bezpiecznym; w kosztorysie ofertowym i zestawieniu stolarki brak takiej informacji.*

Bardzo proszę o jednoznaczne podanie klasy, typu i rodzaju szklenia stolarki podlegającej wymianie. Niniejsze informacje są niezbędne do złożenia rzetelnej oferty”

Odpowiedź nr 1

Odp. 1) Należy przyjąć szklenie ślusarki wiatrołapu szkłem P2.

Odp. 2) Przy wymianie okien w budynku żłobka nie jest wymagane szklenie szkłem bezpiecznym.

Zapytanie nr 2

„Zgłaszamy następujące uwagi do kosztorysu budowlanego załączonego do SIWZ na w/w obiekt: - brak wyliczenia i uwzględnienia ustawienia i rozbiórki rusztowań do robót ociepleniowych oraz blacharsko-dekarskich. Prosimy o bliżej sprecyzowaną informację do korekty kosztorysu”.

Odpowiedź nr 2

Odpowiedź: Koszty rusztowania należy rozliczyć w koszcie prac ociepleniowych.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 23 . 08 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 . 08. 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.**