

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

„Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie

W projekcie branży drogowej w konstrukcji nawierzchni chodnika podano grubość warstwy z piasku grubego 5 cm, natomiast w przedmiarze robót (oferta) w poz. 55 grubość ta wynosi 5 cm i krotność 0,5 co wskazywałoby na grubość 2,5 cm, dodatkowo w poz. 54 dot. profilowania podany obmiar to 1112 m kw, a w pozycji 55 – 206 m kw. Warstwa podsypki cementowo – piaskowej w projekcie ma grubość 10 cm, a w przedmiarze robót (oferta) 5 cm – poz 56 i 57, ponadto te pozycje mają różne obmiary 1112 mkw i 206 mkw. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

ad. 1 poz. 55 przedmiaru robót (oferta)

- prawidłowa grubość projektowanej warstwy z piasku grubego wynosi 5 cm i taką należy przyjąć,

- prawidłowa wartość obmiaru to 1112,0 m² i taką należy przyjąć.

ad. 1 poz. 57 przedmiaru robót (oferta)

- prawidłowa wartość obmiaru to 1112,0 m² i taką należy przyjąć.

Warstwa podsypki cementowo – piaskowej w projekcie ma grubość 10 cm.

Poz. 56 i 57 przedmiaru robót (oferta) to 5 cm. Pozostałe 5 cm podsypki cementowo

– piaskowej ujęte jest w poz. 58.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót zamieszczone na stronie Zamawiającego dotyczą również wykonania odcinka kanalizacji deszczowej oraz chodników w ul. Szkolnej w Paczkowie.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcie ofert na dzień 04 stycznia 2013 roku, godzina pozostaje bez zmian – złożenia ofert – 10:00, otwarcia ofert – 10:30.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)