

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na: **„Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej (DW 433) w Zalasewie i ul. Tuleckiej (DW 433) w Garbach, gm. Swarzędz”**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

*Dot. ST D.0503 5a. W zakresie robót tj pkt 1.3 podano mieszankę AC 11 S50/70. Dalej podane są krzywe graniczne dla SMA 8, a wymagania dla SMA 11. Prosimy o sprecyzowanie mieszanki na warstwę ścieralną?*

#### **Odpowiedź nr 1**

Mieszanka jaką należy przyjąć na warstwę ścieralną to **AC 11S 50/70**.

Ponadto Zamawiający koryguje zapisy projektu umowy:

- 1) W § 3 ust 5 wykreśla się :” na 5 dni przed terminem ostatecznego odbioru robót”; w związku z tym ust 5 otrzymuje nową treść: Termin ostatecznego odbioru robót nastąpi do dnia 30 kwietnia 2013r., po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów określonych w SST, niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego (końcowego).
- 2) W § 7 ust 1 pkt j) – dodaje się wyrażenie „ w postaci szkiców”, w związku z czym pkt j) otrzymuje nową treść: Wykonanie, w ramach wynagrodzenia umownego kompletnej inwentaryzacji powykonawczej w postaci szkiców oraz dokumentacji powykonawczej w czterech egzemplarzach (w tym elektronicznej kopii) i przekazanie jej Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

.....  
(podpis Kierownika Jednostki)