

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na: „Dostawa wraz z montażem mebli, sprzętu i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Paczkowie”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza złożone oferty na tablice interaktywne – dotykowe o przekątnej obrazu roboczego 77 cali.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza takie tablice.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na tablice interaktywne – dotykowe posiadające jeden pisak. Ilość nie ma faktycznego wpływu na funkcjonalność tablicy dotykowej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia nie opisano wymagań dotyczących instalacji tablic interaktywnych i projektorów – Czy czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym – certyfikowanym pod względem bezpieczeństwa,
- wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera stacjonarnego lub przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż:
 - od tablicy do komputera – 15m,
 - od projektora do komputera – 15m,
- po zainstalowaniu wszystkich urządzeń należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przygotowuje uchwyt ścienny pod projektor, przewody będą poprowadzone w listwach instalacyjnych do określonego miejsca.

Po stronie Wykonawcy są przewody sygnałowe i instalacja urządzeń wraz z kalibracją, oraz instalacja tablic interaktywnych na uchwytach producentów.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej dwóch szkoleń z obsługi urządzeń interaktywnych wg poniższego schematu:

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi zestawu interaktywnego
- szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego,
- wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy placówki

- każde ze szkoleń musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja.
- Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:
 - elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
 - sposób uruchomienia zestawu,
 - sposób wykonania kalibracji tablicy,
 - szczegółowe omówienie możliwości oprogramowania dołączonego do tablicy interaktywnej,
 - zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wymaga konieczności szkoleń z obsługi urządzeń interaktywnych z uwagi na fakt, że szkoła posiada i używa rzutniki i tablice interaktywne, a do każdego sprzętu dołączone są instrukcje obsługi.

Ponadto Zamawiający informuje, że tablice informacyjne, o których mowa w wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.04.2013r. zostaną wykonane przez Zamawiającego na własny koszt.

.....
(podpis Kierownika Jednostki)