

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

„Budowa Rurociągu tłoczego w miejscowości Jasin i Gortatowo.”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

W przedmiarze robót pod pozycją nr 21 widnieje "Ułożenie geowłókniny separacyjnej w dnie wykopu z wywinieciem na ściany wykopu i zamknięciem nad obsypką piaskiem". Projekt budowlany w punkcie 7.2 „Technologia posadowienia kanałów i rurociągów tłocznych” przewiduje ułożenie geowłókniny przy prowadzeniu rurociągu grawitacyjnego i tłoczego tylko we wspólnym wykopie. Z kolei projekt geotechniczny nie ujmuje obowiązku zastosowania geowłókniny separacyjnej w przypadku rurociągu tłoczego. Proszę o jednoznaczne określenie, czy ww. geowłóknina ma być zastosowana na przedmiotowym zadaniu i czy ma być skalkulowana w przedmiarze robót w pozycji nr 21?

Odpowiedź nr 1

W ofercie należy uwzględnić ułożenie geowłókniny.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych? Jeśli tak, to proszę podać stawki?

Odpowiedź nr 2

Poniżej stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka [zł/1 m ²]
1	Jezdnia utwardzona: - do 20% szerokości włącznie - pow. 20%-50% szerokości włącznie - pow. 20% do całkowitego zajęcia jezdni	3,00 5,00 8,00
2	Jezdnia nieutwardzona: - z ograniczeniem kierunków ruchu - przy całkowitym zamknięciu ruchu	3,00 8,00
3	Pobocze, chodniki, zatoki, place, ścieki	3,00
4	Pozostałe elementy	2,00

Ponadto zamawiający dokonuje sprostowania:

- SIWZ, Rozdział 4, Druk Oferty, pkt. 8;
- Oświadczamy, że następujące roboty:

.....
.....
zostaną wykonane przez podwykonawców.

- SIWZ, Rozdział 4, Załącznik nr 3 – Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień, 3 kolumna Tabeli zamienia się z „Powierzchnia realizacji” na „Długość realizacji w metrach”

W załączniku Zamawiający przedstawia skorygowany Druk oferty oraz Załącznik nr 3.

Marian Szkudlarek

(podpis Kierownika Zamawiającego)