

## **Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

### **„Zagospodarowanie zieleni - skwer przy ul. Szumana / Przybylskiego w Swarzędzu”**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Zapytanie nr 1**

Który z przekazanych w dokumentacji przedmiarów należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu ceny ofertowej? W dokumentacji zawarto 3 przedmiary – całościowy (w2), pomniejszony i ETAP 1 (w3).

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dokonuje korekty opublikowanej na stronie internetowej dokumentacji dla przedmiotowego postępowania.

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i kompletną dokumentację projektową oraz kosztorysową.

#### **Zapytanie nr 2**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zakup „Rury z polimerobetonu wytworzonej z jednorodnej masy żywicy poliestrowej, kruszywa i mikrokrzemionki, charakteryzującej się wyjątkową wytrzymałością na ściskanie, pokrytej żelkotem żywicznym odpornym na promieniowanie UV w kolorze czerwonym, o wymiarach 0,8 m śr. i 3 m dł.” Z przeprowadzonego przez nas rekonesansu wynika, iż taka rura przeciskowa, o takiej samej średnicy na całej długości występuje w odcinkach 2-metrowych, natomiast w odcinkach 3-metrowych występuje tylko rura kielichowa tj. z rozszerzonym końcem.

Ponadto fabrycznie są one pokryte żelkotem bezbarwnym tj. mają kolor szary.

Czy Zamawiający może potwierdzić konieczność zastosowania takiej właśnie rury, ewentualnie wykazać przykładowe źródło lub też dostosować wymagania do powszechnie występujących na rynku produktów?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania rury z polimerobetonu wytworzonej z jednorodnej masy żywicy poliestrowej, kruszywa i mikrokrzemionki, charakteryzującej się wyjątkową wytrzymałością na ściskanie, pokrytej żelkotem żywicznym odpornym na promieniowanie UV o dł. 3,0m. Przychylając się do wniosku Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury pokrytej żelkotem bezbarwnym – kolor szary.

Rurę taką można pozyskać na indywidualne zamówienie.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 20 . 08 . 2015r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 . 08 . 2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.**

Marian Szkudlarek

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)