

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**„Przebudowa skrzyżowania ulic: Heweliusza oraz Planetarnej w Zalasewie
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

Z dostarczonych projektów budowlanych i wykonawczych okazuje się iż do wykonania w zakresie kanalizacji sanitarnej jest kanał grawitacyjnej, przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny, natomiast z dołączonych przedmiarów określających zakres przedmiotu zamówienia nie ujęto przepompowni ścieków. W związku z powyższym proszę o informację czy przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres przedmiotu postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 1

Przetargiem nieograniczonym nie objęto dostawy przepompowni ścieków i wykonania szafki energetycznej zasilania przepompowni. W ramach zamówienia należy wykonać studnię dla przyszłej lokalizacji przepompowni oraz rurę osłonową dla kabla zasilającego. Zamówieniem objęto wykonanie pełnej infrastruktury w pasie drogowym. Powyższe rozwiązanie zostało ujęte w załączonych do SIWZ przedmiarach robót.

Zapytanie nr 2

W rozdziale 2 ww. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt.1 wskazano, iż obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami, natomiast w pkt. 2 tegoż samego rozdziału wskazano, iż obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu. W związku z powyższym proszę o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, pozwalającej na zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak, to proszę o jej uzupełnienie w ramach postępowania.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt organizacji ruchu. Na jego podstawie Wykonawca uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi. Z opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla punkt 1. dot. obowiązków Wykonawcy.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)