

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Remont nawierzchni w ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu – etap I.”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

Dot. SST D.05.03.05a

Zamawiający w SST w punkcie 1.3 „Wytyczne techniczne” WT 2-2016. wskazuje jako dokument odniesienia, wg którego ma być wykonana w-wa ścieralna.

Jednocześnie w punkcie 6.3.2., tablicy 3 Zamawiający umieścił wymagania dotyczące zawartości wolnych przestrzeni w warstwie niezgodne z wymaganiami WT 2-2016.

Oferent zwraca się o zastąpienie nieprawidłowego zapisu 3-5%, zapisem 2-5% wg WT 2-2016.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że poprawna wartość zawartości wolnych przestrzeni w warstwie jest podana w specyfikacji D-05.03.05a w punkcie 6.3.2., tablica 3 to 2÷5%.

Zapytanie nr 2

Rozdział 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. „Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat)”.

W związku z powyższym czy Zamawiający przekaze Wykonawcy teren potrzebny do realizacji zadania?

Jeśli nie, prosimy o podanie które działki i jakich właścicieli to dotyczy?

Przy czym zaznaczamy, że przekazanie placu budowy jest jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego, w związku z czym prosimy o wyjaśnienie wskazanego zapisu.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przekaze plac budowy zgodnie z zapisami projektu umowy, pas drogowy ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu stanowi własność Zamawiającego. Roboty prowadzone będą w oparciu o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym – nieodpłatnie, po przedłożeniu uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Zapytanie nr 3

Ad. par. 2.1 pkt b) wzoru umowy.

Wnosimy o usunięcie słów „oraz badań teren budowy”, ponieważ jest to zbyt ogólne określenie, nakładające na Wykonawców - oferentów bliżej nieokreślone zobowiązanie, co jest niezgodne z Art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższy art. stanowi o tym, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie słów: „oraz badań teren budowy”.

Zapytanie nr 4

Ad. par. 6.1 pkt a) wzoru umowy.

Wnosimy o wykreślenie z ww. zapisu słów „Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przekazana dokumentacja jest kompletna i po jej sprawdzeniu nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jej poprawności”.

Za projekt odpowiada Zamawiający i Projektant. W związku z tym Wykonawca nie może być pozbawiony zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń wynikających z błędów projektowych.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyżej wskazanego zapisu.

Zapytanie nr 5

Ad. par. 16.1 pkt od h) do k) wzoru umowy.

Naliczanie wartości ewentualnych kar przyjmując jako podstawę wartość wynagrodzenia określonego w umowie między Zamawiającym i Wykonawcą może spowodować, że kara ta będzie niewspółmierna (np. kara za jednodniowe opóźnienie w zapłacie Podwykonawcy będzie nawet kilkanaście razy większa niż wartość wynagrodzenia należna danemu podwykonawcy).

Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację sposobu naliczania kar, o których mowa powyżej, tak by uzależnione one były od wynagrodzenia umownego zawartego w umowie zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą.

W chwili obecnej kary te są rażąco wygórowane. Żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziła do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wskazanego powyżej, zapisu we wzorze umowy.

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego)