

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1


„Przyłącza kanalizacyjne zlokalizowane do posesji wykonać do studni. W opisie i na profilach ma być to studnia betonowa fi 1000 lub PVC fi 425, a w przedmiarze studnie fi 1000. Jaką dokładnie studnie Wykonawca ma uwzględnić w kosztorysie? Proszę o wyjaśnienie niejasności”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć studnie betonowe DN1000mm. Jeżeli w czasie budowy właściciel działki, do której projektowane jest przyłącze, nie wyrazi zgody na studnię DN1000mm lub pojawi się niespodziewana kolizja podziemna uniemożliwiająca jej wykonanie, wtedy przewiduje się zastosowanie mniejszej studni DN 425mm.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz



Marian Szkaudarek
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprawa prowadzi
mgr Adam Talaga
tel. 65-72-406 pok. 408

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji


Bartłomiej Majchrzak

INSPEKTOR
ds. Drogowych


Janusz Gębarowski

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych


mgr Milena Kłupś