

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia II

„Wymiana podłóg sportowych w salach gimnastycznych w SP nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

Po odbyciu wizji lokalnej w Gimnazjum nr 3 i dokonaniu odkrywki, proponujemy następujące warstwy posadzkowe:

- izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych (EPS 100 gr. 6 cm)
- izolacja z folii polietylenowej
- jastrych cementowy B-20 zbrojony o grubości 5 cm
- docelowy system podłogi sportowej o grubości ok 6 cm

Po odbyciu wizji lokalnej w SP nr 1, proponujemy następujące warstwy posadzkowe:

- jastrych cementowy B-10 o grubości 10 cm
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych (EPS 100 gr. 6 cm)
- izolacja z folii polietylenowej
- jastrych cementowy B-20 zbrojony o grubości 5 cm
- docelowy system podłogi sportowej

Odpowiedź nr 1

W związku z tym, że poziom nowej posadzki musi być identyczny jak poziom posadzki istniejącej, w wycenie wymiany posadzki w dwóch salach gimnastycznych w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu należy przyjąć następujące warstwy:

- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej na istniejącej warstwie betonowej
- warstwa styropianu EPS 100 o grubości min. 4 cm
- izolacja z folii polietylenowej
- jastrych cementowy B-20 o grubości 5 cm zbrojony siatką
- następne warstwy systemu podłogi sportowej

W miejscu odkrywki stwierdzono grubość warstwy istniejącej podłogi o wartości 17 cm, nie wyklucza się innej grubości warstw istniejącej podłogi w pozostałych miejscach dwóch sal gimnastycznych.

W wycenie wymiany posadzki w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu należy przyjąć następujące warstwy:

- grunt rodzimy
- podkład betonowy na podłożu gruntowym o grubości 10 cm
- warstwa styropianu EPS 100 o grubości 6 cm
- izolacja z folii polietylenowej
- jastrych cementowy B-20 o grubości 5 cm zbrojony siatką
- następne warstwy systemu podłogi sportowej

Czyli zamiast 15 cm podkładu betonowego do wyceny należy przyjąć dwie warstwy: warstwę 10 cm

podkładu betonowego oraz warstwę 5 cm jastrychu cementowego zbrojonego.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 04.07. 2016r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07. 2016r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)