

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:

*Przebudowa remizy przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu
na Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki*

Do siedziby zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie

Na rysunku AW 10 w miejscu okna w wieży podano - folia projekcyjna od wewnątrz - proszę określić czy ma być ujęta w kosztorysie. Podać parametry.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż folii projekcyjnej na oknach w wieży o pow. 10 m²

<05> $0.86 \times 1.45 \times 3 = 3.74 \text{ m}^2$

<06> $1,0 \times 2.09 \times 2 = 4.18 \text{ m}^2$

<07> $1,0 \times 1.55 \times 1 = 1.55 \text{ m}^2$

RAZEM: 9,47 m²

Pytanie

Na rysunku A 03 na elewacji wieży pokazano okiennice - brak pozycji w kosztorysie. Proszę określić czy mają być ujęte w kosztorysie. Podać parametry

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż okiennic w oknach o powierzchni 9,5 m², okiennice wykonać z drewna, wykonać stylizowane okucia.:

<05> $0.86 \times 1.45 \times 3 = 3.74 \text{ m}^2$

<06> $1,0 \times 2.09 \times 2 = 4.18 \text{ m}^2$

<07> $1,0 \times 1.55 \times 1 = 1.55 \text{ m}^2$

RAZEM: 9,5 m²

Pytanie

W rysunkach aranżacji, na oknach umieszczone są roletki wewnętrzne materiałowe - brak pozycji.

Odpowiedź

Przy wycenie nie należy brać pod uwagę dostawy i montażu roletek wewnętrznych na oknach, które będą przedmiotem odrębnego zlecenia na dostawę wyposażenia budynku.

Pytanie

Na rysunku A 06 rzut dachu pokazane są elementy: antena, syrena tubowa, ozdobny wiatrowskaz Proszę określić czy podane elementy będą nowe i należy je ująć w kalkulacji. Podać parametry.

Odpowiedź

Antena i syrena tubowa to elementy istniejące, które należy zdemontować na czas wykonywania nowego stropodachu wieży. Po wykonaniu stropodachu i balustrad należy je ponownie zamontować.

Wykonanie ozdobnego wiatrowskaz należy ująć w kalkulacji (blacha 2mm malowana proszkowo na kolor grafitowy, wysokość ok 60cm).

Pytanie

Na rysunkach AW 02. AW 07 i A20 pokazano poręcze i balustrady zabezpieczające - brak pozycji; w kosztorysie. Proszę określić czy mają być ujęte w kosztorysie.


Odpowiedź

Zgodnie z rysunkiem AW.02 (plik AW.02 0.02 KOMUNIKACJA.PDF) do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż poręczy stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o długości 6,7 mb.

Zgodnie z rysunkiem AW.07 (plik AW.07 1.01 KOMUNIKACJA.PDF) do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż poręczy stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o długości 7,2 mb.

Zgodnie z rysunkiem A.20 (plik A.20 A DETAL - BALUSTRADA NA DACHU WIEŻY, PORĘCZE OKNA

Sprawa prowadzi
mgr Adam Talaga
tel. 65-12-406 pok. 408



ŁUKOWEGO.PDF) oraz opisem technicznym do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż balustrady ze stali nierdzewnej, słupki o przekroju kwadratowym 50x50mm, które należy montować do płyty stopodachu, między słupkami zastosowywać ramę z wypełnieniem z siatki metalowej ażurowej gr. 5mm w rozstawie 10x10cm, poręcz ze stali fi 50mm, wysokość balustrady 1,10m (mierzona od powierzchni pokrycia stropodachu) o powierzchni $(2 \times 3,36 + 1,75 + 0,49 + 0,39) \times 1,1 = 10,29 \text{ m}^2$

Pytanie

Na rysunku A 06 rzut dachu pokazano wyłaz dachowy - brak pozycji w kosztorysie. Proszę określić czy ma być ujęty w kosztorysie Podać parametry.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż wyłazu dachowego, stalowego, docieplonego, o wymiarach w świetle 80x80cm.

Pytanie

Na rysunku A 15 umieszczono informacje o wykończeniu elewacji farbami firmy KEIM (KEIM 9296 - Tynk rapowany, KEIM 9296 - Tynk zatarty na gładko) w kosztorysie w pozycji 84 podano materiał „Farba krzemianowa CX 130 FASSADENFINISH CAPAROL”, proszę określić dokładne parametry dla farb elewacyjnych.

Odpowiedź

Wskazane projekcie nazwy własne, jak farby elewacyjne firmy KEIM, są wyłącznie poglądowe i przykładowe i nie należy sugerować się koniecznością ich wyceny – stąd też dopisek „lub inny równoważny”. Mogą jedynie określać standard i parametry techniczne danego rozwiązania.

Wykonawca ma prawo zastosować dowolne elewacyjne farby silikatowe w kolorystyce wskazanej na rysunkach i stosowanych przy obiektach zabytkowych.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 5 . 04 . 2017r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 . 04 . 2017r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

.....
Marian Szudlowski
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi
mgr Adam Tałaga
tel. 65-12-406 pok. 408

KIEROWNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Milena Hlupś

