

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania przetargowego pn: „Budowa ul. Mechowskiej i ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego), gmina Swarzędz”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 20, tj. zdjęcie słupa betonowego wirowanego, Wykonawca zwraca uwagę, iż zamieszczony na zdjęciu słup służy do prowadzenia linii napowietrznych, natomiast zaprojektowana w tym zadaniu instalacja oświetleniowa jest kablowo-ziemna. Proponujemy, żeby Zamawiający zgodził się na zastosowanie powszechnie stosowanych słupów oświetleniowych np. stalowych ocynkowanych wielokątnych lub okrągłych, taka instalacja będzie wyglądała estetyczniej, ponieważ kable będą schowane w słupie.

**Wyjaśnienie nr 1**

W poprzedniej odpowiedzi przesłano zdjęcia słupów linii energetyczno-oświetleniowej w ul. Katarzyńskiej do których należy nawiązać się w projekcie kolizji ee.

Należy zastosować dowolne słupy oświetleniowe zgodne z pkt. 5.5 projektu wykonawczego oświetlenia:

Wymagania dla słupów oświetleniowych:

- spełniają wymagania PN-EU-40
- posadowienie słupa na fundamencie prefabrykowanym dostarczanym przez producenta słupa
- słupy zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane)
- odległość wnęki od podstawy słupa min. 400mm
- wymiary wnęki bezpiecznikowej 100x400
- wysokość do środka fotometrycznego oprawy h=8,0m
- wysięgniki ocynkowane, o kącie nachylenia 0°.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

.....  
(podpis Kierownika Jednostki)

KIEROWNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

*Milena Klups*  
Milena Klups

INSPEKTOR

ds. Zamówień Publicznych

Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, tel. 61 65 12 222, fax 61 65 12 211, burmistrz@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl

*Anna Ruks*  
Anna Ruks