

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

- 2 -

dotyczy postępowania przetargowego:

*Przebudowa lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na oś. Raczyńskiego 19*

Do siedziby zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania schodów z monolitycznej (wylewane na budowie) na prefabrykowane?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykonanie schodów w technologii prefabrykowanej.

Z upoważnienia Burmistrza  
Pierwszy Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Talerka  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi  
mgr Adam Talaga  
tel. 65-12-406 pok. 408

KIEROWNIK  
Wydział Bibliotek Publicznych  
Wioletta Klups