

Swarzędz, dnia 6 czerwiec 2018r.

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**dotyczy postępowania przetargowego pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce przy ul. Karłowickiej 3.”**

**I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

### **Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że na cały czas wykonywania robót budowlanych, budynek zostanie w całości oddany do dyspozycji wykonawcy.

### **Wyjaśnienie nr 9**

Budynek Szkoły Podstawowej, który objęty jest przebudową, zostanie przekazany do dyspozycji wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

### **Pytanie nr 10**

Zgodnie z Decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.02.2018 r. pomieszczenia n II kondygnacji mogą mieć obniżoną wysokość przy założeniu, że zostanie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewna lub klimatyzacja (przewidywana wysokość pomieszczeń 2,74 m) – brak dokumentacji i przedmiarów na wykonanie tego zakresu robót.

### **Wyjaśnienie nr 10**

Zamawiający uzupełnia dokumentację z zakresu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na II piętrze przebudowywanego budynku szkoły.

**II. Zmian SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie Zamawiający dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 15.06.2018 r. do godz. 10:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10:30.**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szewczak

(podpis Kierownika Jednostki)