

Swarzędz, dnia 5 lutego 2020 r.

WZP.271-07/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Budowa zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody przy ul. Dożynkowej w Gortatowie, gmina Swarzędz”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie zbiornika retencyjnego z dnem na własnym fundamencie?

Wyjaśnienie nr 1

Dopuszczamy wykonanie zbiornika z dnem na własnym fundamencie. Jednocześnie wymagane jest pokrycie zbiornika blachą ocynowaną gładką na wzór zbiorników istniejących.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Martan Sakudlarek