

Swarzędz, dnia 5 stycznia 2021 r.

WZP.271-36/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem OPS w Swarzędzu wraz z chodnikiem i oświetleniem”

Pytanie nr 1

Czy całe oznakowanie należy wykonać jako cienkowarstwowe czy jakaś część jest do wykonania jako grubowarstwowe. W przypadku kiedy jest coś do wykonania jako oznakowanie grubowarstwowe to czy jest to oznakowanie chemoutwardzalne strukturalne czy gładkie.

Wyjaśnienie nr 1

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek