

Swarzędz, dnia 10 września 2021 r.

WRPZP.271-22/2021

**Wyjaśnienia i zmiana
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową”.

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonego w punkcie 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

JEST:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano:
- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,
- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m²,
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
- sieć wodociągową,

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,

ZMIANA NA:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano:
- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej nawierzchnię kamienną o powierzchni min. 3 000 m²,
- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m²,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową,

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,

Powyższa zmiana pozwoli na udział w postępowaniu Wykonawcy, a Zmawiającemu otrzymać więcej ofert, a to pozytywnie wpłynie na konkurencyjność w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianą warunków.

Pytanie nr 2

wnosimy o zmianę treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymagań wskazanych w VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

„a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie:

· jedną robotę budowlaną , w ramach której

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m²,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,

· co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb.

· co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy Ø 180, długości min. 800 mb.

Proponowana zmiana:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie:

· jedną robotę budowlaną , w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m²,

Łączna powierzchni dróg min. 9 000 m²

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb.

-co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy \varnothing min. 150, długości min. 800 mb.

Odpowiedz nr 2

Zamawiający zmienia warunek, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano:

-drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,

-drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3000 m²,

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

-sieć wodociągową,

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb.

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy \varnothing min. 150, długości min. 800 mb.”

Pytanie nr 3

Wnosimy o zmianę treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymagań wskazanych w VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

„· kierownikiem budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty

budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000 000,00 PLN

brutto w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,
- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m²,
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
- sieć wodociągową,

Proponowana zmiana

„ kierownikiem budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,
 - drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m²,
- Łączna powierzchni dróg min. 9 000 m²
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
 - sieć wodociągową,”

Odpowiedz nr 3

Zamawiający zmienia warunek, który otrzymuje brzmienie:

"kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min.20 000 000,00 PLN brutto

w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m²,
- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3000 m²,
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
- sieć wodociągową,”

Pytanie nr 4

Ponadto wnosimy o wyjaśnienie lub zmianę zapisów dotyczących:

„4) Kryterium 4 -Doświadczenie personelu Wykonawcy

Ocenie zostanie poddane doświadczenie Kierownika budowy w realizacji robót budowlanych z okresu ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert ponad wymóg dotyczący spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, zrealizowane przez osobę będącą w pełnej dyspozycji Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i wskazaną na stanowisko Kierownika Budowy. Osoba pełniąca funkcję „Kierownik Budowy ”realizowała kontrakt (umowę) na roboty budowlane o wartości minimum 3 000000PLN brutto w zabudowie staromiejskiej i pod nadzorem archeologicznym, w ramach której wykonano łącznie:

- roboty drogowe,
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
- sieć wodociągową,

za każdą robotę budowlaną spełniającą wyżej wymienione warunki przyznawane będzie 5 pkt. lecz nie więcej niż 15 pkt.”

Prosimy o zmianę zapisu na „zabudowę miejską” lub wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli określając zabudowę staromiejską. Oraz wykreślenie nadzoru archeologicznego.

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania wykonawców, jakich wymaga Zamawiający wnosimy o dopuszczenie do złożenia oferty wykonawców, zgodnie z powyższymi propozycjami zmian SWZ.

W tym miejscu należy wskazać, że Zamawiający wskazując tak szczegółowe wymagania uniemożliwia złożenie oferty podmiotom, którzy mimo realizacji dużych inwestycji mają problem ze spełnieniem postawionych warunków. Dodatkowo Zamawiający wprowadza zapisy w zakresie dodatkowego kryterium ograniczającego konkurencję a mianowicie kadry. Zamawiający nie powinien wymagać, by wykonawcy posiadali doświadczenie w wykonaniu świadczeń identycznych względem przedmiotu udzielanego zamówienia. Zakres wymaganego doświadczenia powinien gwarantować, że będzie ono wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu powinien zatem określać minimalne zdolności wykonawcy, które

umożliwią mu prawidłowe wykonanie zamówienia

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium 4.

Zabudowa staromiejska — zwarta zabudowa miejska, która ulokowana jest w centrum miasta blisko rynku lub ratusza, w historycznym układzie urbanistycznym miasta obejmującym zarówno budynki jak i ulice.

W celu ochrony zabytków w zabudowie staromiejskiej prowadzenie robót budowlanych możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz konieczne jest prowadzenie badań arachnologicznych podczas realizacji inwestycji. Ze względu na reprezentacyjny charakter budowa nawierzchni drogowych w ulicach położonych w zabudowie staromiejskiej wymaga bardzo wysokiej staranności ich wykonania. Zwarta zabudowa miejska — zabudowa, w której budynki usytuowane są bezpośrednio przy granicy z pasem drogowym. W zwartej zabudowie miejskiej dostęp do niezabudowanych części nieruchomości występuje często wyłącznie przez bramy budynków (kamienic).

Pytanie nr 5

"W nawiązaniu do wymogu w SWZ Rozdział VII pkt. 1.3.c) dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwracamy uwagę, że polisy tego typu zawierane są z sumami gwarancyjnymi określonymi "na jedno i wszystkie zdarzenia". W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o zmianę wymogu: "na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN na każde zdarzenie" na "na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia".

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do wymogów ubezpieczeniowych opisanych w par. 34 wzoru umowy, zwracamy się z poniższymi wnioskami o dokonanie zmian lub potwierdzenie:

1. W odniesieniu do wymogu dla ubezpieczenia CAR/EAR: „ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni” – wnosimy o zgodę na okres 60 dni, co odpowiada standardowi dostępnemu na rynku ubezpieczeniowym.
2. W odniesieniu do wymogu dla ubezpieczenia CAR/EAR: „ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślnie z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia” oraz dla ubezpieczenia OC „ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną

ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia” – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o klauzulę reprezentantów. Zwracamy uwagę, że nie jest możliwe całkowicie objęcie ochroną ubezpieczeniową winy umyślnej, ale w pewnym stopniu pokrywa to ryzyko klauzula reprezentantów.

3. W odniesieniu do wymogu „we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela” – wnosimy o wyłączenie z tego zapisu Wykonawcy.

Odpowiedź nr 6

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2 Zamawiający potwierdza

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wskazuje, że w projekcie umowy zawarto poniższe postanowienia odnoszące się do charakteru wynagrodzenia ustalonego jako wynagrodzenie ryczałtowe, tj.:

§ 28 ust. 7 i 8 Projektu umowy:

Ustalona Cena brutto stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za zakończone zadanie (wykonanie przedmiotu Umowy). Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami tam określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub praw koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości przedsięwzięcia opisanego w SWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość robót, materiałów i wyposażenia w odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało wprost wyszczególnione i wykazane

w dokumentacji projektowej, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem robót, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności zaś roboty i świadczenia komplementarnie związane z realizacją przedmiotu Umowy.

Ustalona Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty związane z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji i gestorów sieci, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty (w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji właściwego organu administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, jeśli będzie to konieczne), koszty związane z zawarciem umów przyłączeniowych (z wyłączeniem opłat przyłączeniowych, a także kar umownych i innych obciążeń z tytułu niedotrzymania zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę), jak też kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji właściwego organu administracji oraz wszelkie inne koszty z tym związane.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. Zgodnie z Opisem przedmiotu Zamówienia obowiązkiem wykonawcy jest przypadku wygaśnięcia terminu ważności decyzji, warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający potwierdza że udostępnił dokumentację techniczną (budowlaną zatwierdzoną decyzją ZRID i wykonawczą) niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający potwierdza że dysponuje prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie realizowanej inwestycji.

Pytanie nr 11

Zgodnie z pkt. VII.4.a str. 5/29 SWZ, w którym Zamawiający wymaga okazaniem się przez Wykonawcę posiadaniem doświadczeniem przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy Ø180, długości min. 800mb.

Z uwagi na analogiczną / tożsamą / podobną technologię wykonania robót, w tym w zakresie ułożenia i łączenia rur w wykopie poprzez zgrzewanie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie:

- „co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej / kanalizacji tłocznej, o średnicy Ø180, długości min. 800mb”.

Lub też,

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- „co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy min. Ø160, długości min. 800mb”.

Zmiana powyższa, przyczyniłaby się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykwalifikowanych i pewnych Wykonawców, którzy w swoim dotychczasowym dorobku posiadają doświadczenie w zakresie budowy rurociągów kanalizacji tłocznej która jest tożsama z budową sieci wodociągowej, a tym samym zapewnią realizację zamówienia w profesjonalny sposób w umownym terminie.

Powyższe w znacznym stopniu przyczyniłoby się do poszerzenia zainteresowania kręgu potencjalnych wykwalifikowanych i doświadczonych Wykonawców, z korzyścią dla

Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku.

Pytanie nr 12

Dotyczy D.05.03.05a. W pkt.1.3 i 2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC8S, KR3 asfalt PMB 45/80-65. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować lepszycze o niższym stopniu modyfikacji, tj. PMB 45/80-55, zgodnie z zapisem w części opisowej projektu wykonawczego (pkt.4.5). Asfalt PMB 45/80-65 jest zamawiany na specjalne życzenie i przy stosunkowo niewielkiej produkcji istnieje ryzyko niejednorodności. Ponadto mieszanka będzie mniej urabialna, co jest dodatkowym utrudnieniem, mając na uwadze charakter robót.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem zawartym w projekcie wykonawczym dopuszcza się zastosowanie w warstwie ścieralnej asfaltu PMB 45/80-55.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy w związku z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź nr 13

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej będzie realizowana w oparciu o bezpłatne zezwolenie na prowadzenie robót w pasach drogowych.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający potwierdza, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robot, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 16

W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia nie znajdują się na działkach wpisanych do rejestru zabytków oraz że ewentualne uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) i/lub ustawą o ochronie zabytków, leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź nr 17

Uzyskanie decyzji zezwalających za wycinkę drzew i krzewów koniecznych do usunięcia w oparciu o dokumentację techniczną leży po stronie Zamawiającego. Opłaty administracyjne za wycinkę ponosi Zamawiający. W przypadku konieczności usunięcia dodatkowych drzew i krzewów na etapie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana).

Pytanie nr 18

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do właściwego organu o przesunięcie podanego w piśmie Starosty Poznańskiego z dn. 29.08.2019 r. znak WD.7120.4.17.2017.ZM terminu wdrożenia stałej organizacji ruchu, o okres wynikający z terminu wykonania umowy tj. 480 – 580 dni od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedź nr 18

Zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego z dn. 29.08.2019 r. znak WD.7120.4.17.2017.ZM zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do dnia 31 grudnia 2021 r. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do organu zarządzającego ruchem o przesunięcie podanego terminu, tak aby możliwe było wykonanie zamówienia.

Pytanie nr 19

Zgodnie z udostępnionym Projektem Stałej Organizacji Ruchu przewiduje się montaż stalowych biało-czerwonych słupków blokujących U-12c natomiast zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych przewiduje się „montaż słupków U-12c blokujących ozdobnych wykonanych z żeliwa, kolor czarny”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju słupków przewidzianych przez Zamawiającego do montażu na etapie realizacji zadania. W przypadku słupków żeliwnych wnioskujemy o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmującej wymagania dotyczące wykonania i odbioru powyższych robót.

Odpowiedź nr 19

W ramach inwestycji należy zamontować żeliwne lub stalowo-żeliwne słupki blokujące ozdobne oraz słupki blokujące ozdobne połączone łańcuchem. Należy zastosować wyposażenie ulic nawiązujące do wzornictwa słupów oświetleniowych wskazanych w projekcie oświetlenia ulicznego. Na etapie realizacji każdy wyrób budowlany przewidziany przez Wykonawcę do wbudowania podlegać będzie wcześniejszej ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 20

Dotyczy pozostałych elementów małej architektury (kosze uliczne, ozdobna bariera trawnikowa stalowo-żeliwna, żeliwny stojak rowerowy koloru czarnego). Wnioskujemy o udostępnienie kart katalogowych, rysunków oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych obejmujących wymagania dotyczące wykonania i odbioru powyższych robót. Brak określenia wymagań przez Zamawiającego jest niegodny z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

Odpowiedź nr 20

W ramach inwestycji należy zamontować wyposażenie ulic w postaci ozdobnych żeliwnych lub stalowo-żeliwnych słupków blokujących, słupków blokujących połączonych łańcuchem, barier trawnikowych, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. W zakresie wzornictwa

wymienione elementy powinny tworzyć spójny wizerunek oraz nawiązywać do słupów oświetleniowych wskazanych w projekcie oświetlenia ulicznego. Na etapie realizacji każdy wyrób budowlany przewidziany przez Wykonawcę do wbudowania podlegać będzie wcześniejszej ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 21

Dotyczy SST 07.01.01. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy, zaś dla grubowarstwowego – 36 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 60-miesięcznej gwarancji, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź nr 21

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancyjny dla oznakowania wynosił 36 miesięcy od daty ukończenia inwestycji.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego leży zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie badań archeologicznych.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza, że po jego stronie leży zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie badań archeologicznych.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego Zamawiający ze względu na konieczność wykonania badań archeologicznych przewiduje możliwość aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający potwierdza, że w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego ze względu na konieczność wykonania badań archeologicznych przewiduje możliwość aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do właściwego organu o wydłużenie podanego w Pozwoleniu nr 109/C/2021 z dnia 08.04.2021 r. terminu ważności na prowadzenie badań archeologicznych o okres wynikający z terminu

wykonania umowy tj. 480 – 580 dni od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający potwierdza, że z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do właściwego organu o wydłużenie podanego w Pozwoleniu nr 109/C/2021 z dnia 08.04.2021 r. terminu ważności na prowadzenie badań archeologicznych.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami budynków w których będą wymieniane przyłącza gazowe, wodociągowe oraz sanitarne?

Odpowiedź nr 25

Budowa przyłączy sanitarnych i wodociągowych realizowana jest na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami budynków, w których będą wymieniane wymienione przyłącza. Ze względu na ochronę danych osobowych dokumentacja terenowo-prawna nie została zamieszczona na stronie www, natomiast zostanie przekazana wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.

We wszystkich ulicach objętych zamówieniem przebudowa sieci gazowej wraz przyłączami („Usunięcie kolizji z gazociągiem PSG Sp. z o.o.”) odbywa się na podstawie decyzji nr 32/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 23.08.2019 r. wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja swym zakresem obejmuje m.in. nieruchomości, na których wymieniane będą przyłącza gazowe. Dla realizacji inwestycji o opisanym trybie, dodatkowe uzgodnienia z właścicielami budynków lub oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie są wymagane.

Pytanie nr 26

Dotyczy § 22 wzoru umowy.

W związku z zamiarem narzucenia Wykonawcy nieprzerwanego prowadzenia robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), Wykonawca zwraca uwagę na sprzeczność zapisu z ograniczeniami w ilości czasu pracy wynikającymi z Kodeksu pracy. Wskazany zapis narzuca Wykonawcy nadmierne eksploatowanie robotników budowlanych oraz Kierowników robót i Kierownika budowy, którzy powinni mieć możliwość nadzorować roboty w każdym czasie ich wykonywania. Ponadto, pracując po 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, ogromnie wzrasta ryzyko wycieńczenia takiego pracownika, jak i popełniania błędów mogących stanowić zagrożenie dla samego siebie, innych pracowników na budowie oraz osób trzecich. Do tego, w okresie jesienno-zimowym, we wczesnych godzinach porannych i w godzinach wieczornych panuje

zmrok, który też zwiększa ryzyko popełniania błędów i wypadków przy pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wykonawca, w trosce o bezpieczną i efektywną realizację inwestycji, proponuje usunąć treść §22 z wzoru umowy lub przynajmniej złagodzić nakaz prowadzenia robót tak, by dostosować go do zgodności z Kodeksem pracy i pozwalającym zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie bezpieczną pracę.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć zapis „W terminie 14 dni przed Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy (...) pozwolenie na użytkowanie (...)”. Czy zgłoszenie przez Wykonawcę budowy do odbioru końcowego, wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji powykonawczej (oraz pozwolenia na użytkowanie), może nastąpić w ostatni dniu zadeklarowanego w ofercie „Terminu wykonania umowy” (czyli minimum 480 dni, a maksimum 580 dni od podpisania umowy)?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający wyjaśnia, że zgłoszenie przez Wykonawcę budowy do odbioru końcowego, wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji powykonawczej (oraz pozwolenia na użytkowanie), może nastąpić w ostatni dniu zadeklarowanego w ofercie „Terminu wykonania umowy”.

Pytanie nr 28

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 3) i 4) wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest różnica między Odbiorem końcowym a Odbiorem ostatecznym. Z opisu we wskazanych punktach i ich kolejności można domniemać, że Odbiór ostateczny stanowi osobny odbiór następujący po Odbiorze końcowym. Niezrozumiałe jest jednak to, że „Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy”, podczas gdy ta dokumentacja jest konieczna do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie (a więc jednego z dokumentów stanowiących podstawę do dokonania Odbioru końcowego).

Odpowiedź nr 28

Zamawiający usuwa wskazane zapisy umowy.

Pytanie nr 29

Dotyczy § 28 ust. 11 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie zapisu „z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą całość może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego”. Jest on niezrozumiały w kontekście tego, że dokumentacja projektowa na przedmiotowej inwestycji jest dostarczana przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający usuwa wskazane zapisy umowy.

Pytanie nr 30

Dotyczy § 29 ust. 17 wzoru umowy (a także czwarty od końca akapit Załącznika nr 5 do Umowy – warunki udzielenia gwarancji dla inwestycji Gminy). Wykonawca wskazuje, że zapis o tym, iż w przypadku wymiany urządzeń lub materiałów okres rękojmi biegnie na nowo od dnia ich wymiany, jest bardzo ryzykowny dla Wykonawcy tak dużego zadania inwestycyjnego (w którym zamontowanych będzie wiele różnych materiałów i urządzeń) i powoduje konieczność uwzględnienia w Ofercie ryzyka wystąpienia rękojmi dożywotniej/bezterminowej. Dla urealnienia wysokości składanych w postępowaniu ofert, by były porównywalne i nie zwiększały w nadmierny sposób obciążenia finansów publicznych niniejszą inwestycją, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu z wzoru umowy oraz z Załącznika nr 5 do Umowy.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający usuwa wskazane zapisy umowy.

Pytanie nr 31

Dotyczy § 31 ust. 13 wzoru umowy. W celu usunięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że w zdaniu „W przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” (...) o ponad 3%” chodzi o zmianę wskaźników pomiędzy stanem na dzień składania pierwszego wniosku o zmianę Umowy (tj. nie wcześniej niż na 180 dzień od zawarcia umowy), a stanem na dzień złożenia oferty w przetargu.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32

Czy w pozycji 24 przedmiaru w zakresie kanału technologicznego Nowy Świat należy wycenić budowę nowego słupa oświetleniowego dla montażu przestawianej kamery monitoringu?

Odpowiedź nr 32

Przestawioną kamerę monitoringu miejskiego należy zamontować na nowym słupie wraz z fundamentem. W celu zachowania spójności pośród różnych elementów wyposażenia ulicy, należy zastosować słup analogiczny do słupów oświetleniowych wskazanych w projekcie oświetlenia ulicznego tj. np. stylizowany słup Schröder BALATON w kolorze czarnym RAL 9005. Słupy oświetleniowe mają wysokość 8,0 m, natomiast słup pod kamerę ma wysokość 6,0 m. Montaż kamery odbywa się na wysokości ok. 5,5 m.

Zamawiający załącza poprawione przedmiary kosztorysowe branży telekomunikacyjnej obejmujące: przebudowę sieci monitoringu miejskiego wraz z budową kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE SA oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną NETIA SA. Przedmiary zostały sporządzone bez podziału na ulice jedno i dwukierunkowe.

Pytanie nr 33

Zgodnie z projektem Orange należy zdemontować 4 słupy telefoniczne drewniane, natomiast wg. przedmiaru należy zdemontować jedynie 2 słupy drewniane, prosimy o informację która ilość jest poprawna.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający załącza poprawione przedmiary kosztorysowe branży telekomunikacyjnej obejmujące: przebudowę sieci monitoringu miejskiego wraz z budową kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE SA oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną NETIA SA.

W celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w projektach wykonawczych, przedmiary kosztorysowe zostały sporządzone bez podziału na ulice jedno i dwukierunkowe.

Pytanie nr 34

Zgodnie z planem sytuacyjnym z projektu Orange należy studnie teletechniczne o numerach C/03/1 oraz C/03/2 wybudować jako SK-1 natomiast wg. przedmiaru należy zabudować 1 studnie typu SK-1 oraz 1 typu SKR-1, prosimy o wskazanie którą studnia ma zostać wykonana jako SKR-1.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. Należy zabudować studnie SK-1.

Pytanie nr 35

Projekt Orange przewiduje dla usunięcia kolizji K-1 następujące ilości kabli:

Kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x4x0,5 – 65 m

Kabel abonencki typu XzTKMXpw 2x2x0,6 – 130 m

Kabel abonencki typu XzTKMXpw 3x2x0,6 – 210 m

Kabel abonencki typu XzTKMXpw 5x2x0,6 – 45 m

Natomiast przedmiar zakłada wciąganie jedynie kabli XzTKMXpw 2x2x0,6 – 45m oraz XzTKMXpw 5x2x0,5 – 105m, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 36

Projekt Orange przewiduje dla usunięcia kolizji K-3 488m kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 natomiast w przedmiarze widnieje ilość 142m, która wartość jest poprawna?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 37

Zgodnie z schematem zawartym w dokumentacji Orange rys. nr TO.06 należy wybudować 270m kanalizacji kablowej HDPE 32, natomiast wg. przedmiaru (poz. 40) jest jej jedynie 120m, prosimy o informację która wartość jest poprawna.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 38

Z planu sytuacyjnego projektu Netia dla kolizji K-1 wynika że do przesunięcia są 2 studnie teletechniczne, natomiast przedmiar zakłada jedynie 1 studnie, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 39

Z zestawienia materiałów projektu Netia dla kolizji K-3 wynika że należy zabudować kable telekomunikacyjne o łącznej długości 1350m, natomiast przedmiar zakłada jedynie 1197 m (suma pozycji "34 d.3.2" oraz "6 d.2.1" z przedmiarów Nowy Świat oraz Zamkowa odpowiednio), prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 40

§ 1 ust. 3 – wnoszę o dopisanie na końcu: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 41

§ 29 ust. 18 – wnoszę o wykreślenie.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 42

Prosimy o informację, czy oprawy oświetleniowe mają zostać wyposażone w sterowniki systemu sterowania?

Odpowiedź nr 42

Nie przewidziano sterowników w oprawach oświetleniowych.

Pytanie nr 43

Czy oprawy oświetleniowe mają mieć możliwość sterowania indywidualnego (przykładowo możliwość ściemniania każdej oprawy oddzielnie)?

Odpowiedź nr 43

Nie przewidziano sterowników w oprawach oświetleniowych.

Pytanie nr 44

Jakie funkcje ma pełnić system sterowania zamontowany w szafie oświetleniowej?

Odpowiedź nr 44

Zawartość szafy oświetleniowej była przedmiotem uzgodnienia z właścicielem sieci tj. UMiG Swarzędz. Zgodnie z zaleceniami przewidziano systemy sterowania tak, aby możliwe było zarządzanie oświetleniem. W wycenie należy przyjąć szafę oświetleniową z systemem

sterowania zgodnie z przewidzianym wyposażeniem.

Pytanie nr 45

Jaka jest całkowita długość kabla zasilającego (YKY 3x2,5 mm²) przestawiane kamery monitoringu?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający załącza poprawione przedmiary kosztorysowe branży telekomunikacyjnej obejmujące: przebudowę sieci monitoringu miejskiego wraz z budową kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE SA oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną NETIA SA.

W celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w projektach wykonawczych, przedmiary kosztorysowe zostały sporządzone bez podziału na ulice jedno i dwukierunkowe.

Zamawiający informuje, iż przedłuży termin składania ofert do dnia 23.09.2021 r. do godz. 10:00.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek