

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody
pobranych w IV kwartale 2008 r., I kwartale 2009 r.**

Gmina: Swarzędz

Według ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, na terenie gminy Swarzędz znajdują się następujące wodociągi:

1. Wodociąg miejski Poznań (Gruszczyń)
2. Wodociąg wiejski Bogucin
3. Wodociąg wiejski Gortatowo
4. Wodociąg wiejski Karłowice
5. Wodociąg zakładowy Kruszewnia

W IV kwartale 2008 r. i I kwartale 2009 r. badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- miejskim: Poznań (Gruszczyń),
- wiejskim: Bogucin, Gortatowo, Karłowice
- zakładowym: Kruszewnia.

Ocenę wydano na podstawie badań laboratoryjnych jakości wody - 20 analiz chemicznych, 20 analiz bakteriologicznych. Ocena została wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim: Poznań (Gruszczyń)

2. Wiejskim:

- Karłowice

3. Zakładowym:

- Kruszewnia – Wystąpienie ponadnormatywnej zawartości związków żelaza oraz mętności spowodowane było awarią na Stacji Uzdatniania Wody. Ponowne badanie wody nie wykazało stwierdzonych wcześniej przekroczeń.

II. Przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa
zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości
wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417).

1. Wodociągu wiejskim :

- Gortatowo

Ze względu na okresowo występujące przekroczenia związków manganu przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło działania naprawcze. Zastosowano preparat SeaQuest.

Dawkowanie preparatu do sieci wodociągowej pozwala usuwać z przewodów produkty korozji, osady, uregulować stężenie jonów manganu, żelaza oraz barwy.

Stosowanie preparatu zobowiązuje przedsiębiorstwo do monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

I. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu:

1. Wiejskim:

➤ Bogucin

Ze względu na ponadnormatywną zawartość amoniaku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał decyzję nakazującą podjęcie działań naprawczych w zakresie poprawy jakości wody do spożycia przez ludzi z terminem realizacji do 31.12. 2009 r.

Opracowała LG/ML/HK