

Swarzędz, dnia 23 marca 2020 r.

WOS.6220.1.22.2019-12

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.), w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 października 2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.), uzupełnionego dnia 4 grudnia 2019 r. złożonego przez firmę

PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
reprezentowaną przez

Pana Juliana Wachowicza

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz stwierdza **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG o pojemności 5 m³ każdy i budowie zbiornika podziemnego gazu LPG o pojemności 20 m³ na stacji paliw PKN ORLEN nr 4061 w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 4.**

Jednocześnie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- 1) Zamontować jeden prefabrykowany, atestowany, szczelny zbiornik, przystosowany do przechowywania gazu LPG, o pojemności 20 m³.
- 2) Zbiornik na paliwo LPG winien być wyposażony w system detekcji gazu oraz zabezpieczenie wzrostu ciśnienia w celu zabezpieczenia przed wybuchem.
- 3) Proces napełniania zbiornika prowadzić w sposób hermetyczny za pomocą tzw. wahadła gazowego.
- 4) Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowana materiałów budowlanych oraz ich odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym i dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
- 5) We wszystkich miejscach wymienionych w punkcie 3 oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie

ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- 6) W czasie prowadzenia robot budowlanych należy zapewnić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
- 7) W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
- 8) Powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady (np. zużyte sorbenty, odpady powstałe w wyniku czyszczenia zbiorników paliwowych), należy gromadzić selektywnie, w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 października 2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.) firma PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowana przez Pana Juliana Wachowicza, wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG o pojemności 5 m³ każdy i budowie zbiornika podziemnego gazu LPG o pojemności 20 m³ na stacji paliw PKN ORLEN nr 4061 w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 4.

Po uzupełnieniu dokonany dnia 4 grudnia 2019 r. wniosek spełniał wymogi formalne określone przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Karta informacyjna dla omawianego przedsięwzięcia została sporządzona dnia 21 października 2019 roku pod kierownictwem mgr inż. Marii Malcherczyk.

Wnioskodawca tj. PKN ORLEN S.A. nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).

Powyższa inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. nr WOO-IV.4220.1560.2019.DG.2 postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, w swojej opinii wskazał na konieczność uwzględnienia warunków, które zamieszczono w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS-52/2-2/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu w opinii nr PO.ZZŚ.4.435.555.1.2019.ML z dnia 20 grudnia 2019 roku, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, w swojej opinii wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych warunków i wymagań, które umieszczono w niniejszej decyzji.

W następstwie tego, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz dokonał wnikliwej analizy zapisów wszystkich otrzymanych opinii. Organ prowadzący postępowanie szczegółowo zbadał zgromadzoną dokumentację w sprawie i biorąc pod uwagę rodzaj i zakres inwestycji objętej wnioskiem, jak również lokalne zagospodarowanie terenu stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające, czego potwierdzenie znajduje się w dalszej części uzasadnienia.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pismem nr WOS.6220.1.22.2019-11 z dnia 17 lutego 2020 r., w myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji oraz zawiadomił o możliwości i terminie wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i wniosków w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.

W decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Inwestycja realizowana będzie w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 785/7 obręb Swarzędz. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/337/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 17 sierpnia 2005 roku, obejmujący teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic: Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska.

Wnioskowana działka o numerze ewidencyjnym 785/7 obręb Swarzędz, w ww. miejscowym planie oznaczona została jako teren stacji paliw – KS, zabudowa usługowa z zielenią urządzoną – UZ, ulica lokalna – 1KL oraz zieleń projektowana.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbiórce dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG o pojemności 5 m³ każdy i budowie zbiornika podziemnego gazu LPG o pojemności 20 m³ na stacji paliw PKN ORLEN nr 4061 w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 4.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.

Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia na stanowisku tankowania pojazdów gazem LPG w śladowych ilościach występować będzie niezorganizowana emisja propanu i butanu. Emisja występować będzie w chwili odłączania węża spustowego autocysterny oraz odłączania pistoletu nalewowego od zbiornika paliwowego samochodu. Układ technologiczny gazu LPG będzie układem szczelnym. Emisja odbywać się będzie tylko z końcówek węży, bezpośrednio po rozłączeniu od samochodu. Biorąc pod uwagę wielkość emisji oraz jej charakter należy stwierdzić, że nie będzie ona wpływać na jakość powietrza atmosferycznego w rejonie zainwestowana. Istniejące dystrybutory są wyposażone w układy służące do odsysania oparów z baków tankowanych pojazdów. Biorąc pod uwagę planowane do zastosowania rozwiązania techniczne, mające na celu ograniczenie oddziaływania inwestycji na stan powietrza atmosferycznego, w tym materiał, z którego wykonany będzie zbiornik i jego wyposażenie, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie planowanej inwestycji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ww. ustawy, na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w otoczeniu planowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowo - usługowa, tereny zieleni oraz infrastruktura drogowa. Na podstawie przedłożonych materiałów ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 30 m od miejsca, w którym ma zostać usytuowany nowy, podziemny zbiornik. Klimat akustyczny przedmiotowego terenu kształtuje przebiegająca w sąsiedztwie ulica Poznańska, stanowiąca fragment drogi krajowej nr 92. Na etapie eksploatacji źródła emisji hałasu będą stanowić pojazdy dowożące paliwo do zbiornika. Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, obecnie dostawy gazu odbywać się będą codziennie.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f cytowanej ustawy stwierdzono, iż w związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę otoczenie planowanej inwestycji, skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć uznano za pomijalne, gdyż wpisuje się w tło istniejących obiektów.

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że nie przewiduje się zmiany w zakresie poboru wody oraz powstawania i dalszego zagospodarowania ścieków bytowych oraz przemysłowych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe z terenu stacji po podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze, odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej. Sposób zagospodarowania wód odpadowych oraz roztopowych w związku z realizacją planowanej inwestycji także nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istniejącego.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono, że na terenie stacji paliw wykonano badania geotechniczne, z których wynika, że na terenie planowanej inwestycji nawiercono warstwę nasypu (nasyp niekontrolowany, ciemnobrunatny oraz czarny) oraz utwory czwartorzędowe – namuł piaszczysty czarny, piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym oraz gliny piaszczyste szaro - brązowe, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste przewarstwione gliną pylastą. Wodę gruntową nawiercono na głębokości ok. 2,70 m. W związku z realizacją planowanej inwestycji, w celu posadowienia zbiornika wykopy prowadzone będą na głębokości ok. 3,2 m. W przypadku prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji w okresach suchych oraz bezdeszczowych w rejonie planowanej lokalizacji zbiornika LPG, prawdopodobnie nie będą występować wody gruntowe, a tym samym nie będzie konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów. W przypadku prowadzenia prac w okresie deszczowym w obrębie wykopu może występować woda gruntowa. Wnioskodawca dopuszcza możliwość odwadniania wykopów i prowadzenia prac, w postaci wykonania ścian szczelinowych w rejonie wykopu w celu zapobiegania napływu wód gruntowych, bądź wykonania w rejonie wykopu studni, która będzie wypompowywać napływającą wodę. Odpompowana woda będzie zrzućana do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zbiorniki oraz aparatura kontrolno-pomiarowa zostały zaprojektowane i będą zamontowane w sposób zapewniający całkowitą szczelność instalacji.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że na etapie realizacji przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, o kodach: 15 01 10*, 15 02 02*, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03, 16 01 16, 17 01 01, 17 04 05. W związku z realizacją inwestycji oraz posadowieniem nowego zbiornika podziemnego planuje się całkowitą wymianę gruntu o masie ok. 220 Mg, który zostanie potraktowany jako odpad o kodzie 17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie. Wytwórcą odpadów będzie wykonawca prac ziemno - budowlanych. Wytwarzane odpady będą gromadzone w sposób selektywny, w kontenerach/pojemnikach, zabezpieczających odpady przed rozwiewaniem. Po uzbieraniu partii transportowej odpady będą wywożone z terenu obiektu i przekazywane uprawnionym odbiorcom, do dalszego zagospodarowania. Z uwagi na przyjęte rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e cytowanej ustawy należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Zakład, na terenie którego zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Ze względu na położenie geograficzne, przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym hermetyzacja procesu napełniania zbiornika należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ww. ustawy stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich, leśnych i obszarów przylegających do jezior, w tym poza strefami ochrony ujęć wód. Z przedłożonych dokumentów nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, bądź archeologiczne, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Zadanie będzie realizowane na terenach o znacznej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c omawianej ustawy należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o ok. 580 m od terenu objętego wnioskiem. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, usytuowanie poza formami ochrony przyrody oraz uwzględniając brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się jego znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących

gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, a także rodzaj, skalę inwestycji, jej położenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzję uważa się za dokonaną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem sześciu lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, wydanym po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska

WOS.6220.1.22.2019-12

następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu: Charakterystyka przedsięwzięcia

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł wniesiono dnia 24 października 2019 r. na rachunek bankowy Gminy Swarzędz nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004



Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Talerka

Otrzymują:

1. Pełnomocnik PKN ORLEN S.A. - Julian Wachowicz
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
 - Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
 - BIP
3. a.a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
4. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sprawę prowadzi
Paulina Adamska
tel. 61 65 12 403

KIEROWNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

mgr inż. Joanna Sonnak

**Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr WOS.6220.1.22.2019-12 z dnia 23 marca 2020 r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbiórce dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG o pojemności 5 m³ każdy, a następnie budowie zbiornika podziemnego gazu LPG o pojemności 20 m³ na terenie stacji paliw PKN ORLEN nr 4061 w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 4.

Inwestycja realizowana będzie w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 785/7 w Swarzędzu.

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie funkcjonuje stacja paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie zlokalizowane są:

- pawilon stacji paliw,
- myjnia automatyczna,
- pomieszczenie śmietnika oraz wiata,
- dystrybutory paliwa - 4 MPD (wieloproduktowe) dwustanowiskowe,
- 1 TIR ON dwustanowiskowy,
- 1 LPG dwustanowiskowy,
- zbiorniki magazynowe paliwa:
 - podziemny 2 komorowy na benzynę o łącznej pojemności 50 m³,
 - podziemny 2 komorowy na olej napędowy o łącznej pojemności 50 m³,
 - dwa naziemne zbiorniki LPG o pojemności 5 m³ każdy.

Nowo projektowany zbiornik podziemny zlokalizowany zostanie na terenie, na którym obecnie posadowione są zbiorniki naziemne.

Na etapie budowy wykonywane będą następujące prace. Skroplony gaz ziemny zostanie wypompowany ze zbiorników do autocysterny podłączonej do odpowiedniego króćca. Jednocześnie do zbiorników oraz okołozbiornikowych rurociągów LPG wprowadzony zostanie gaz obojętny – azot. Wykonany zostanie demontaż instalacji rurowej przy zbiornikach, zdjęcie zbiorników z betonowych podpór (z wykorzystaniem dźwigu) oraz wywiezienie zbiorników z terenu planowanej inwestycji.

Następnie wykonane zostaną wykopy pod nowy zbiornik podziemny, o głębokości ok. 3,2 m, montaż nowego zbiornika wraz z niezbędną infrastrukturą, podłączenie zbiornika, zasypanie zbiornika oraz ułożenie utwardzenia z kostki betonowej.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie planuje się żadnych prac w obrębie zbiorników magazynowych innych paliw. Nie są również projektowane nowe instalacje do dystrybucji LPG, a nowy zbiornik podłączony zostanie do istniejących dystrybutorów. W związku z realizacją inwestycji nastąpi wzrost utwardzenia o ok. 35 m².

Wielkość obrotu paliwem wynosi obecnie 8760 m³/rok, a docelowo, po wprowadzonych zmianach wyniesie 9855 m³/rok.

Projektowany zbiornik LPG będzie zbiornikiem szczelnym, wyposażonym w system detekcji gazu. Zbiornik posiadać będzie zabezpieczenia wzrostu ciśnienia w celu zabezpieczenia przed wybuchem.