

Ros)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POZNANIU

WPŁYNEŁO	
URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU	
2010 -10- 21	
04-33493/2010	
ilość załączników	.....
podpis	.....
Nr sprawy	.....
Ur. Sierpca 10	.....
61-771 Poznań	
<a href="http://pssepoznan.pis.gov.pl/">http://pssepoznan.pis.gov.pl/</a>	

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych (61) 8562 850
- PPIS w Poznaniu (61) 8562 851
- fax (61) 8531 849
- e-mail [psse.poznan@pis.gov.pl](mailto:psse.poznan@pis.gov.pl)
- Oddział Higieny Komunalnej (61) 8525 749; (61) 8526 191
- fax Oddziału (61) 8526 191
- e-mail Oddziału Higieny Komunalnej [higiena.komunalna@psse-poznan.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-poznan.pl)

oryginal/kopia

HK- 070- 17/10

Poznań dnia 2010-10-15

**Urząd Miasta i Gminy Swarzędz**  
**ul. Rynek 1**  
**62-020 Swarzędz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr.61 poz.417 z późn. zm), przesyła w załączeniu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II i III kwartał 2010 r., na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych prób wody z wodociągów na terenie Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Poznaniu

z up.   
mgr inż. Marcin Wojtaszek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

LG

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana  
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody  
pobranych w II i III kwartale 2010 r.**

**Gmina: Swarzędz**

Według ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, na terenie gminy Swarzędz znajdują się następujące wodociągi:

1. Wodociąg miejski Poznań (Gruszczyń)
2. Wodociąg wiejski Bogucin
3. Wodociąg wiejski Gortatowo
4. Wodociąg wiejski Karłowice
5. Wodociąg zakładowy Kruszewnia RSP

W II i III kwartale 2010 r. badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- miejskim: Poznań (Gruszczyń),
- wiejskim: Bogucin, Gortatowo
- zakładowym : Kruszewnia RSP

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm./ na podstawie badań laboratoryjnych - 23 analiz chemicznych oraz 21 analiz bakteriologicznych.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:**

**I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:**

1. Miejskim: Poznań (Gruszczyń)

2. Wiejskim:

➤ Gortatowo

Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości manganu.

Ponowne badanie wody w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonych wcześniej przekroczeń. Ponadto stwierdzono obecność paciorkowców. Ponowne badania nie potwierdziły obecności bakterii w wodzie przeznaczonej do spożycia.

➤ Bogucin

Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości manganu.

Ponowne badanie wody w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonych wcześniej przekroczeń.

3. Zakładowym

➤ Kruszewnia RSP

Wystąpiło przekroczenie zawartości związków manganu, żelaza, mętności, barwy oraz stwierdzono nieodpowiedni zapach. Przedsiębiorstwo podjęło natychmiast działania naprawcze. Powtórne badanie wody w ramach kontroli wewnętrznej wykazały znaczną poprawę jakości wody, jednak nadal utrzymywały się przekroczenia związków żelaza oraz mętności. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, które umorzono, po przedstawieniu wyników badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, wskazujących na skuteczność podjętych działań naprawczych.