

Swarzędz, 8 listopada 2022 roku,

Sygn. pisma: **WNW.0003.2.2022-2**

Biuro Rady Miejskiej  
w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, Rynek 1  
tel. 61 65-12-105

08.11.2022r.  
*[Signature]*

Szanowna Pani  
**Barbara Czachura**  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu  
w/m

Niniejszym, uzupełniając odpowiedź na pismo, sygn. **BRM.0003.7.2022**, przekazuję wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji, na interpelację skierowaną na ręce Pani Przewodniczącej przez radnego Tomasza Majchrzaka w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich grzejników w budynkach gminnych.

Informuję, iż w obiektach eksploatowanych przez pracowników UMiG w Swarzędzu, tj. w budynku przy ul. Poznańskiej 25 i Rynek 1 oraz w świetlicach wiejskich, kondycja instalacji gazowej jest na bieżąco monitorowana i w razie konieczności od razu naprawiana. Ponadto, na w/w obiektach jest podpisana roczna umowa na prowadzenie stałego serwisu kotłowni gazowych wraz z instalacją gazową oraz na przeprowadzenie rocznych przeglądów zgodnie z art. 62 Prawo Budowlane.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w gminnych placówkach edukacyjnych wynika, że 84% wszystkich grzejników, które są technicznie przystosowane do posiadania głowic termostatycznych posiadają je i są sprawne. Pozostała część (tj. 14%) faktycznie nie posiada tych głowic, jednak jest to tak znikoma ilość, że Dyrektorzy placówek nie zgłaszają ich niesprawności jako rażącego problemu. Ponadto nadmieniam, że rynkowy koszt wymiany wraz z materiałem takiej głowicy to **nie mniej niż 250 zł netto/sztuka**, co przy ilości 287 niesprawnych głowic, da kwotę 71 750,00 zł netto.

Załącznik:

- wyniki inwentaryzacji placówek edukacyjnych

Drugi Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Swarzędz

*[Signature]*  
Tomasz Zwoliński

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Śmidowicz-Napieralska  
tel. 61 65-12-401, pok. 115

## Załącznik do pisma nr WNW.WNW.0003.2.2022-2

PLACÓWKA	ILOŚĆ KALORYFERÓW	ILOŚĆ SPRAWNYCH TERMOSTATÓW	ILOŚĆ POTRZEBNYCH TERMOSTATÓW	UWAGI
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu	144	91	53	Ciepłik
Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu	211	205	6	
Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	243	201	42	Ciepłik
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	247	230	17	Ciepłik
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu	227	133	94	Ciepłik
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	137	123	14	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie	112	104	8	Ciepłik
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	156	149	7	
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	53	51	2	Ogrzewanie gazem płynnym z zasobnika ciśnieniowego
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	146	146	0	
Przedszkole nr 1 w Swarzędzu	31	19	12	
Przedszkole nr 2 w Swarzędzu	107	107		Ciepłik (panele grzewcze, na wszystkich są termostaty)
Przedszkole nr 3 w Swarzędzu	33	5	28	
Przedszkole nr 4 w Swarzędzu	45	44	1	
Przedszkole nr 5 w Swarzędzu	33	31	2	Ciepłik
Przedszkole w Kobylnicy	20	20 (+ 9 zaworów z ręczną regulacją – brak możliwości montażu termostatu)	0	Wszystkie kaloryfery mają sprawne termostaty
Złobek Miejski w Swarzędzu	105	104	1	Wszystkie kaloryfery mają sprawne termostaty
<b>SUMA:</b>	<b>2050</b>	<b>1763</b>	<b>287</b>	
	<b>100,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>14,00%</b>	