

Swarzędz, 27.06.2023 r.

WI.7013.8.2021-125


**BIURO RADY MIEJSKIEJ**  
w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. św. Marcina 1  
tel. 61 65-12-105

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu**  
**Barbara Czachura**  
**ul. Św. Marcina 1**  
**62-020 Swarzędz**

*28.06.2023v. -  
Kleleleu!*

W odpowiedzi na przesłaną interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu – Wojciecha Kmiecika informuję, że wskazane w piśmie uwagi są nietrafione i nieadekwatne do stanu faktycznego. Aktualnie nadal trwa realizacja inwestycji drogowej w tym rozbudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Augusta Cieszkowskiego (droga powiatowa nr P2407P). Nie zostały jeszcze wybudowane zaprojektowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dziecięcymi.

Ich usytuowanie przedstawia poniższy fragment rysunku planu sytuacyjno-wysokościowego.





stanie funkcjonowało ww. skrzyżowanie przed budową. Przejście dla pieszych oddalone było o ok. 1,5 m od krawędzi. Ze względu na duże natężenie ruchu na drodze powiatowej samochody oczekujące na podporządkowanej drodze gminnej bardzo często blokowały możliwość przejścia przez jezdnię. Piesi (w tym osoby z niepełnosprawnościami) przechodzili pomiędzy samochodami starającymi się włączyć się do ruchu w ul. Cieszkowskiego. Ponadto piesi narażeni byli na potrącenie przez samochody zjeżdżające z drogi powiatowej. Na fatalne, bliskie od krawędzi jezdni położenie przejścia dla pieszych nakładała się niezwykle niebezpieczna lokalizacja zjazdu z drogi wewnętrznej marketu „Biedronka”. Klienci tego sklepu wjeżdżali na skrzyżowanie wprost na przejście dla pieszych.

Opisaną sytuację przedstawiają poniższe zdjęcia.



Fot. nr 2 Widok na skrzyżowanie od strony ul. Nowy Świat



Fot. nr 3. Widok od strony sklepu „Biedronka”





Fot. nr 4. Widok od strony sklepu „Chata Polska”

Na etapie sporządzania projektu skrzyżowania jednym z najważniejszych wskazań Gminy Swarzędz było zwiększenie bezpieczeństwa, a zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tym celu przejście dla pieszych zostało oddalone na odległość ok. 10 m od krawędzi jezdni tworząc przestrzeń potrzebną dla zatrzymania się dwóch samochodów osobowych lub pojedynczego samochodu ciężarowego (np. zaopatrzenia). Z punktu widzenia kierowców zjeżdżających z ul. Cieszkowskiego zaprojektowane przejście dla pieszych usytuowane jest w odległości umożliwiającej całkowite opuszczenie skrzyżowania oraz obserwację przejścia w kierunku ruchu zgodnym z osią jezdni Nowy Świat. Zlikwidowane zostało opisane wcześniej bardzo niebezpieczne połączenie drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż pawilonu handlowego „Biedronka” z jezdnią ul. Nowy Świat. Ponadto jezdnie wlotowa i wylotowa oddzielona została wyspą, na której piesi mogą bezpiecznie zatrzymać się przy przechodzeniu z jednej strony ulicy na drugą.

Poszerzenie przekroju ulicy spowodowało zmianę dotychczasowego miejsca styku zewnętrznej krawędzi chodników z nawierzchniami dróg wewnętrznych. W konsekwencji zaszła konieczność zastosowania murów oporowych oraz schodów terenowych. W celu umożliwienia korzystania ze skrzyżowania przez osoby niepełnosprawne lub osoby z wózkami dziecięcymi zarówno od strony sklepu „Biedronka” jak i „Chata Polska” zastosowane zostały pochylnie o szerokości 3,0 m. Ich lokalizacja wynika z różnicy pomiędzy rzędnymi istniejącymi i projektowanymi, która w tym miejscu pozwala zachować spadki podłużne nie tylko normatywne, ale również wygodne użytkowo (ok. 2%). Warto zaznaczyć, że umieszczenie pochylni o maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu (10%) bezpośrednio przy schodach, bez odgięcia od kierunku ruchu obowiązującego wzdłuż pawilonów handlowych rodziłoby realne ryzyko wjazdu rowerzystów, ale również osób na wózkach bezpośrednio na jezdnię ul. Nowy Świat.

Wyżej przedstawiona analiza z pewnością ułatwi zrozumienie zastosowanych rozwiązań projektowych, jak również przyczyni się do odrzucenia zawartej w interpelacji konkluzji o lepszej przystępności wcześniej funkcjonującego skrzyżowania.

Do wiadomości:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Wojciech Kmiecik, ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz

Z upoważnienia Burmistrza  
Pierwszy Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Swarzędz  
Grzegorz Talerka

