

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych – Zmiana rowu otwartego C-9 na drenokolektor na działce nr 22 obręb Puszczykowo Zaborze – etap I.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

Proszę o podanie jaka ma być średnica drenokolektora, gdyż wg opisu przedmiotu zamówienia rozdział 2 SIWZ i wzoru umowy, gdzie sprecyzowano zamówienie za pomocą: projektu budowlano-wykonawczego; przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dokumenty te są niespójne. W projekcie wskazana jest średnica drenokolektora PEHD 200/350 i PEHD 350/400 a w przedmiarze wyłącznie PEHD 200/235. Proszę o precyzyjne wskazanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 1

Postępowanie przetargowe, co wskazano w przedmiocie zamówienia, dotyczy etapu I. Do opisu przedmiotu zamówienia dołączono właściwy przedmiar oraz odpowiednio opisane rysunki z podziałem na etap I i etap II. W etapie I rurociąg nr 2 ma \varnothing 200/250.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.