

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**„Przebudowa skrzyżowania ulic: Przebudowa ul. Jaśminowej w Bogucinie, gm.  
Swarzędz”**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 1**

W przedmiarze – branża sanitarna w poz. 45 i 46 widnieją odpowiednio zapisy: przełożenie przyłącza wody śr. 32 mm PE i przełożenie przyłącza gazu śr. 50 mm PE. Na czym ma polegać przełożenie tych przyłączy, czy Zamawiający posiada uzgodnienia, w którym miejscu na planie sytuacyjnym występują te kolizje? Czy są to dwa konkretne przyłącza?

**Odpowiedź nr 1**

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego określenia rzędnych istniejących przyłączy, dla bezpieczeństwa wyceny, przyjęto w przedmiarze kosztorysowym ewentualność pojawienia się przebudowy odcinków przyłączy (ciśnieniowych) kolidujących z projektowaną siecią (grawitacyjną). W przypadku wystąpienia w trakcie wykonawstwa kolizji z istniejącym uzbrojeniem będą one usuwane przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego).

Marian Szkudlarek

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)