

Swarzędz, dnia 08 maja 2020 r.

WZP.271-13/2020
WZP.271.13.2020-5

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie przy ul. Planetarnej 7, gmina Swarzędz”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 3

W STWiOR na stronie 67 Zamawiający podaje „odtworzenie poliuretanowo – gumowej warstwy użytkowej natryskowej gr. 2 – 3 mm” i z dalszego opisu dokładnie wynika, że jest to warstwa typu „natrysk”. W przekrojach A.4 Zamawiający podaje warstwy (licząc od dołu) – beton, Tetrapur ENZ 11 + 2. W opisie (OPIS_BOISKO) na stronach 7 i 8 Zamawiający opisuje dokładnie system zwany SANDWICH.

Informuję, że system natryskowy jest to zupełnie co innego niż SANDWICH.

Proszę w związku z tym o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju warstwa użytkowa ma być wykonana i potwierdzenie czy ma być pod warstwą użytkową wykonana warstwa elastyczna SBR ?

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy użytkowej z nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, elastycznej, bezspoinowej, nieprzepuszczalnej dla wody, instalowanej maszynowo „in situ”.

Pytanie nr 4

W projekcie jak i przedmiarach Zamawiający podaje ilość odwodnień liniowych 300 mb. Z opisu zamieszczonego w SIWZ wynika, że długość bieżni to 400 mb. W naszej ocenie

powierzchnia bieżni 4 torowej o długości 400 m musi być znacząco większa niż 1414 m². Czy Zamawiający potwierdza, że w związku z tym, że ilość odwodnień liniowych do zamontowania to 300 mb?

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający potwierdza, że długość odwodnienia liniowego wynosi 300 mb, natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 1414 m².

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek