

Swarzędz, dnia 06 listopada 2020 r.

WRPZP.271-28/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Zagospodarowanie terenu działki nr 31/4 w Zalasewie, gmina Swarzędz na tzw. Active Park - Etap I”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 18

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy dostawa i montaż poniższego wyposażenia jest objęta zamówieniem, ponieważ nie występuje ono w przedmiarach.

8.11.2. HUŚTAWKA/ ŁAWKA

Wymiary:

- 3 x 2,4 x 0,718 m (dł. x wys. x szer.)
- 0,66 m szerokość siedziska
- Ilość: 2 szt.

Standard wykonania:

- Konstrukcja – stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafitowym – RAL 7043 oraz stal kwasoodporna 304 szlifowana
- Siedzisko i oparcie deski drewniano egzotyczne iroko gr. 43 mm, olejowane barwnikiem
- Fundamenty – stopy z betonu min. C25/30 o wymiarach 150x150x75 cm, masa gruntująca typu Abizol, izolacja z papy, chudy beton warstwa 10 cm



Ryc. 31 Przykładowa huśtawka/ ławka
Źródło: <https://www.puczynski.pl/>

8.11.4. HAMAK

Wymiary:

- 4,63 x 1,31 x 1,4 m (dł. x wys. x szer.)
- Ilość: 3 szt.

Standard wykonania:

- Konstrukcja – stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043
- Leżanka – drewno egzotyczne iroko gr. 70 mm, olejowane barwnikiem, taśma poliestrowa
- Sprężyny
- Fundamenty – stopy z betonu min. C25/30 wzmocnione siatkami stalowymi \varnothing 6 mm



Ryc. 33 Przykładowy hamak
Źródło: <https://www.puczynski.pl/>

8.11.6. STÓŁ DO GRY W SZACHY

Wymiary:

- 1,915 x 0,72 x 1,915 m (dł. x wys. x szer.)
- 0,45 m wysokość siedziska
- Ilość: 2 szt.

Standard wykonania:

- Konstrukcja – beton architektoniczny (jasnoszary), stal kwasoodporna 304 szlifowana
- Siedzisko – drewno egzotyczne iroko gr. 40 mm, olejowane barwnikiem
- Fundamenty – stopy z betonu min. C16/20



Ryc. 35 Przykładowy stół do gry w szachy
Źródło: <https://www.puczynski.pl/>

Wyjaśnienie nr 18

Dostawa i montaż wymienionego wyposażenia (huśtawka, hamak, stół do gry w szachy) jest poza zakresem Etapu I.

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą o szczegółowe sprecyzowanie jakie elementy małej architektury i w jakiej ilości w chodzą w zakres realizacji etapu I przedmiotowego zadania.

Wyjaśnienie nr 19

Ilości małej architektury, zgodnie z załączonym przedmiarem.

Z poważaniem
Marian Szkudlarek