

Swarzędz, dnia 31 grudnia 2020 r.

WZP.271-36/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem OPS w Swarzędzu wraz z chodnikiem i oświetleniem”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pozycji dot. przedmiaru robót nr 112-10-200 (Droga techniczna przy DK nr 92 w Swarzędzu – roboty nawierzchniowe). W pozycji 2.17 została uwzględniona ława pod ściek betonowy w ilości 728 m³. Zgodnie z pozycją 2.16. ścieku jest jedynie 139 mb. Prosimy o zmianę pozycji lub wyjaśnienie skąd tak duża ilość betonu.

Wyjaśnienie nr 1

W pozycji 2.17 przedmiaru robót, błędnie wpisano ilość betonu równą 728m³. Prawidłowa wartość dla objętości betonu na ławę pod ściek betonowy to 7,28m³.

W uzupełnieniu Zamawiający udostępni poprawiony kosztorys ofertowy.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmianę i nadaje nowe brzmienie treści SIWZ, pkt 8.1 - „Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 11.01.2021 r. do godz. 10:00.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 11.01.2021 r. o godz. 10:30.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek