

Swarzędz, dnia 21 grudnia 2020 r.

WZP.271-36/2020

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania przetargowego pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem OPS w Swarzędzu wraz z chodnikiem i oświetleniem”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy?

**Wyjaśnienie nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy.

**Pytanie nr 2**

Jakiego koloru kostkę należy zastosować do nawierzchni, gdyż przedmiar mówi o kostce kolorowej, natomiast w opisie technicznym widnieje "kostka szara".

**Wyjaśnienie nr 2**

W ofercie prosimy uwzględnić kostkę SZARĄ na wszystkich ciągach komunikacyjnych (jezdnie i chodniki) oraz w kolorze GRAFITOWYM na powierzchni miejsc postojowych.

Z poważaniem