

Swarzędz, dnia 12 marca 2021 r.

WRPZP.271-05/2021

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Jasinie, gmina Swarzędz”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PW a przedmiarem robót. W PW określono zabudowę "głowicy wysięgnika rurowego 4 ramiennego " pkt. 2.5.2, co potwierdza schemat E06, w przedmiarze poz. 36 jest zabudowa wysięgników 3 ramiennych " wysięgnik rur.3-ram. 1,5 m - słup 10-12 m " oraz zabudowa (poz. 37) - 7 szt opraw. Ilość ramion zgodnie z zapisem PW sugerował by ilość 20 szt (5szt słupów x 4 oprawy) + 2 szt na słupach pojedynczych.

Prosimy o weryfikację typu wysięgnika i ilości opraw w poz. 37.

**Wyjaśnienie nr 1**

Należy ująć 22 oprawy uliczne (20 szt montowanych na słupach z wysięgnikami 4-ramiennymi, oraz 2 oprawy pojedyncze na słupach - zgodnie z projektem).

Równolegle należy ująć 1 dodatkową oprawę parkową na słupie (w przedmiarze oraz projekcie cz. architektoniczna i elektrycznym rys E06 są uwzględnione tylko 3) - zgodnie z obliczeniami oświetlenia załączonymi do projektu elektrycznego PW powinny być łącznie 4 słupy z oprawami parkowymi.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek