

Swarzędz, dnia 05 marca 2021 r.

WRPZP.271-01/2021

**Wyjaśnienia i zmiana treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Ku Dolinie”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o skorygowanie lub potwierdzenie przewidywanej długości wykopu do odwodnienia. W przedmiarze w poz. 1.2 200 przyjęto szacunkową ilość ok. 950 m.

Z analizy dokumentacji geotechnicznej wynika, że odwodnienie pojawi się tylko na odcinku pomiędzy otworami geotechnicznymi 4-5 co odpowiada studni D1-D9.

**Wyjaśnienie nr 2**

Zamawiający koryguje pozycję przedmiarową. Zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych rur WIPRO 400 mm i 500 mm (np. klasy wytrzymałości która określa czy są to rury betonowe czy żelbetowe klasy II czy klasy III). W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji brak jest powyższej informacji.

**Wyjaśnienie nr 2**

Rury Wipro 400 i 500mm należy przewidzieć jako żelbetowe klasy III.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuży termin składania ofert do dnia 12.03.2021 r. do godz. 10:00.**

**W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 12.03.2021 r. o godz. 11:00.**

**Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu otwarcia ofert zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.04.2021 r.**

Z poważaniem

Marian Szkuclarek  
Miasta i Gminy Swarzędz