

Swarzędz, dnia 15 marca 2021 r.

WRPZP.271-02/2021

**Wyjaśnienia i zmiana treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu celem dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 23

Wykonawca prosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie nr 23

Zamawiający udostępni przedmiary w wersji edytowalnej

Plik: Przedmiar (edit) - tunel przy dworcu PKP w Swarzędzu.xls

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac składowy i zaplecze budowy w rejonie prowadzonych prac? Jeśli tak, to prosimy wskazać teren, który będzie udostępniony Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 24

Zamawiający nie przewiduje wynajmu terenu pod plac składowy oraz zaplecze budowy. Wynajem takiego terenu oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

Wyjaśnienie nr 25

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań technologicznych, nie gorszych niż te zastosowane w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą jet-grouting w ilości zgodnej z przedmiarem, tj.: 872,20 m?

Wyjaśnienie nr 26

Zamawiający potwierdza wykonanie wzmocnienia podłoża metodą jet-grouting w ilości zgodnej z przedmiarem. Sumaryczna długość kolumn przyjęta w przedmiarze dotyczy rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej – tj. kolumn o średnicy 100cm w układzie zgodnym z rysunkiem gabarytowym przejścia podziemnego.

Pytanie nr 27

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że istniejąca konstrukcja przejścia podziemnego nie jest objęta przedmiotowym zadaniem i wszelkie prace naprawcze istniejącej konstrukcji będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienie nr 27

Wszelkie prace naprawcze przejścia podziemnego na połączeniu istniejącej konstrukcji z projektowaną należy ująć w kosztach realizacji zadania. W kosztach realizacji zadania należy również ująć prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego istniejącej części przejścia podziemnego w przypadku jego uszkodzenia lub zanieczyszczenia podczas prowadzenia robót.

Pytanie nr 28

Prosimy o wskazanie kto jest właścicielem materiału z rozbiórek? W przypadku gdy właścicielem jest Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału.

Wyjaśnienie nr 28

Zamawiający nie rości żadnych praw do materiałów pochodzących z rozbiórki. Wszelkie materiały przeznaczone do utylizacji powinien wywieźć oraz zagospodarować Wykonawca na swój koszt.

Pytanie nr 29

Czy dopuszczone jest ponowne wykorzystanie stalowej ścianki wyciągniętej podczas rozbiórki?

Wyjaśnienie nr 29

Nie dopuszcza się ponownego wykorzystania wyciągniętych ścianek szczelnych z rozbiórki, ze względu na brak informacji z jakiego materiału zostały wykonane oraz braku informacji o ich aktualnym stanie technicznym.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wbicia ścianki szczelnej do rzędnej 81,50 m n.p.m. (wejście od strony ul. Łąkowej) oraz 84,00 m n.p.m. – wejście od strony dworca?

Wyjaśnienie nr 30

Potwierdza się konieczność wykonania traconej obudowy wykopu ze ścianek szczelnych, częściowo utwierdzonych w gruncie oraz rozpartych na czas budowy zgodnie z projektem technologicznym opracowanym przez Wykonawcę. Rzędne spodu ścianek szczelnych należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową projektu.

II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.04.2021r. tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **23.03.2021 r.** do godziny 10:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.”

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.03.2021 r.** o godzinie 11:30 Miejsce: pok. 411 w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.”

Załącznik nr 9 do – wzór umowy

W § 4 ust. 3 otrzymuje treść:

„3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- 1) do akceptacji Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, który podlegał będzie weryfikacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jego przekazania. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być przygotowany z podziałem na działy kosztorysów przedmiarowych, stanowiących załącznik do SIWZ.
- 2) oświadczenie, że Wykonawca posiada sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- 3) oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu uprawnień

budowlanych do samodzielnego kierowania budową lub robotami budowlanymi oraz kopią zaświadczenia o przynależności do PIIB.”

W § 19 dodany zostaje ust 13:

„13. Wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o wskaźnik GUS przedstawiający wzrost wynagrodzenia (symbol PKOB / SST) - 2141 Wiadukt drogowy o konstrukcji ustroju niosącego –z betonu zbrojonego „na mokro” – ramowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Waloryzacja nastąpi na podstawie wskaźników z 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Waloryzacja będzie możliwa jednorazowo po opublikowaniu wskaźników GUS. Waloryzacja nastąpi po zmianie wskaźnika o minimum 5% po publikacji wskaźników przez GUS. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o waloryzację w terminie do 2 tygodni od dnia publikacji wskaźników, na podstawie których nastąpi waloryzacja. Wskaźniki są dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/>.”

Z poważaniem

Marian Szkudlarek