

Swarzędz, dnia 25 marca 2021 r.

WRPZP.271-04/2021

**Wyjaśnienia i zmiana treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa instalacji wentylacji o chłodzenie w trzech centralach wentylacyjnych obsługujących Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie, gmina Swarzędz”.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie producenta/typu centrali zamontowanych na obiekcie (dotyczy centrali CNW.5 oraz CNW.6.1), w których mają być wymienione wentylatory.

Wyjaśnienie nr 1

Są to centrale prod. Klimor. W załączniku przedstawiamy archiwalne doборы z dokumentacji powykonawczej oraz doборы wentylatorów oraz chłodnic na potrzeby przebudowy instalacji.

Pytanie nr 2

Proszę także o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla instalacji elektrycznej. Na stronie zamieszczono tylko kosztorys ofertowy i specyfikację.

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 3

Proszę o zamieszczenie kosztorysów w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający nie dysponuje kosztorysami ofertowymi w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 4

W dokumencie SWZ_04 VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 4A wymienia się warunek:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, wykonał należycie:

- co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum 1.000.000,00 każda z robót.

Czy jako obiekt użyteczności publicznej można przyjąć obiekt typu galeria handlowa i hotel?

Czy tego typu obiekty będą spełniać warunki określone w SWZ?

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie użyteczności publicznej typu galeria handlowa czy hotel.

Pytanie nr 5

Poproszę o informacje o producencie oraz typach central zamontowanych na obiekcie.

Wyjaśnienie nr 5

Jak w wyjaśnieniu nr 1.

Pytanie nr 6

Poproszę jeszcze o informacje dotyczącą prac modernizacji wentylacji zgodnie z tabelą :

3d.1.1.1 Nawiewnik Wirowy d=400 ze skrzynką rozprężną i przepustnicą oraz siłownikiem termostatycznym (proszę o podanie producenta oraz typu który został zaprojektowany)

5d.1.1.1 Dysza nawiewna d=315 (proszę o podanie producenta oraz typu który został zaprojektowany)

Wyjaśnienie nr 6

3d.1.1.1 Nawiewnik Wirowy d=400 ze skrzynką rozprężną i przepustnicą oraz siłownikiem termostatycznym (Smay, NTDZ lub równoważne)

5d.1.1.1 Dysza nawiewna d=315 (Smay, SVN lub równoważne).

Pytanie nr 7

W odniesieniu do zapisu punktu 4.7 opisu technicznego projektu budowlano wykonawczego:

„Kanały nawiewne wewnątrz budynku należy zaizolować termicznie i przeciwskropleniowo matami z pianki kauczukowej o grubości 20mm i wełną mineralną o grubości min. 20 mm w płaszczu z blachy aluminiowej. Izolacja musi być powietrzno-szczelna.”, proszę o odpowiedź, czy zastosowanie wełny mineralnej o grubości min. 20mm w płaszczu z folii aluminiowej będzie spełniało wymogi specyfikacji warunków zamówienia?

Zgodnie z wiedzą techniczną oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zastosowanie pianki kauczukowej o grubości 20mm i wełny mineralnej w

plaszczu z folii aluminiowej spełni wymogi zarówno izolacyjności jak i paroprzepuszczalności – izolacja nie spowoduje wykraplanie się wilgoci na powierzchni kanałów wentylacyjnych.

Wyjaśnienie nr 7

Izolację należy wykonać zgodnie z projektem – czyli 2 cm wełny + 2 cm kauczuku.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania plaszczu z blachy aluminiowej na istniejących kanałach wewnątrz sali gimnastycznej, co wiąże się ze znaczącym wzrostem obciążenia konstrukcji dachowej.

Wyjaśnienie nr 8

Dodatkowe obciążenie konstrukcji dachu od izolacji na kanałach wentylacyjnych zlokalizowanych pod dachem w hali zostało sprawdzone przez konstruktora. Dostawca konstrukcji potwierdził możliwość montażu izolacji na kanałach.

Pytanie nr 9

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej zgodnie z pkt 1. Zał. nr 7 do SWZ:

„W zakres zamówienia wchodzi:

- roboty budowlano - konstrukcyjne;
- roboty wodno-kanalizacyjne;
- roboty energetyczne;

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

- projekt budowlano - wykonawczy dla poszczególnych branż (budowlana, sanitarna, elektryczna),
- przedmiary robót dla poszczególnych branż”

Wykonawca nie ma możliwości przedstawienia rzetelnej oferty na zakres inwestycji bez dostępu do pełnego opisu przedmiotu zamówienia a w szczególności dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie nr 9

Jak w wyjaśnieniu nr 2.

II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.04.2021 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.04.2021 r. do godziny 10:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.”

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2021 r. o godzinie 11:00 Miejsce: pok. 411 w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.”

Z poważaniem

Marian Szkudlarek