

Swarzędz, dnia 16 grudnia 2021 r.

WRPZP.271-19/2021

## **Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyń, Gmina Swarzędz”.**

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

### **Pytanie nr 1**

W imieniu Oferenta, zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w/w zadania o wersję edytowalną projektu – zwłaszcza w zakresie rysunków w formacie np. DWG.

### **Wyjaśnienie nr 1**

Zamawiający nie dysponuje plikami DGW. Zostaną one przygotowane przez Projektanta po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

### **Pytanie nr 2**

Poproszę o udostępnienie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyń, Gmina Swarzędz.

### **Wyjaśnienie nr 2**

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów deszczowych o średnicach DN800; DN500 i DN400 z rur PP, jeśli tak to o jakiejś sztywności obwodowej, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, czy tylko z rur typu WIPRO jak jest w kosztorysie ofertowym

### **Wyjaśnienie nr 3**

Kanały DN800 ,DN500, DN400 należy wykonać z rur PP: - sztywność obwodowa SN8.

**Pytanie nr 4**

Czy włazy dla studni Kanalizacji Deszczowej zlokalizowane w nawierzchni jezdni asfaltowej mają mieć korpus obetonowany kwadratowy (tzw. zestaw naprawczy)?

**Wyjaśnienie nr 4**

Dla studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w nawierzchni jezdni należy stosować zestawy naprawcze.

**Pytanie nr 5**

Czy włazy dla istniejących studni Kanalizacji Sanitarnych zlokalizowane w nawierzchni jezdni asfaltowej mają zostać wymienione na włazy z korpusem obetonowanym, kwadratowym (tzw. zestaw naprawczy)?

**Wyjaśnienie nr 5**

Dla studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w nawierzchni jezdni należy stosować zestawy naprawcze.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek