

Swarzędz, dnia 01 lipca 2022 r.

WRPZP.271-20/2022

**Wyjaśnienia i zmiana
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu celem spełnienia założeń programu „Dostępna szkoła”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Poz. 151 przedmiaru – zakup i montaż ścianki działowej akustycznej składanej z drzwiami – rama stalowa + płyty fornirowane. Proszę o uszczegółowienie zapisu (projekt). Jaki poziom akustyczności ścianki?

Wyjaśnienie nr 1

Ścianka akustyczna o izolacyjności akustycznej minimum $R_w=48\text{dB}$ i większej, składana z drzwiami o konstrukcji stalowej spawanej. Panele o szer. ok 100 cm składane na ścianę wewnętrzną, zgodnie z projektem technicznym, architektura, rysunek D13 – detal 7 – ściana przesuwana w pomieszczeniu świetlicy.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek