

Swarzędz, dnia 05 sierpnia 2022 r.

WRPZP.271-19/2022

**Wyjaśnienia i zmiana
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie”.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 44

Dotyczy słupów oświetlenia drogowego - prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyli słupów stalowych ocynkowanych o przekroju wielokątnym.

Wyjaśnienie nr 44

Parametry słupów oświetleniowych przedstawione zostały w zaktualizowanym projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej przebudowy oświetlenia drogowego:

„Słupy stalowe ocynkowane o przekroju ośmiokątnym, z pojedynczym wysięgnikiem, o wysokości razem z wysięgnikiem 9 m (wysokość słupa 7,5m + wysokość wysięgnika 1,5 m). Wysięgniki mają długość 1m i kąt nachylenia 15°.”

(Nazwa pliku: PSZ_PW_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf, PSZ_STWIORB_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf)

Pytanie nr 45

Prosimy o zamieszczenie rysunków przedstawiających sylwetki słupów oświetleniowych.

Wyjaśnienie nr 45

Rysunek słupów oświetleniowych przedstawiony został w zaktualizowanym projekcie wykonawczym przebudowy oświetlenia drogowego

Pytanie nr 46

Czy oprawy oświetleniowe należy wyposażyć w układ redukcji mocy w czasie nocnym?

Wyjaśnienie nr 46

Zgodnie ze zaktualizowanym projektem wykonawczym przebudowy oświetlenia drogowego:
„Układ zasilający oprawy powinien umożliwić zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem”

(Nazwa pliku: PSZ_PW_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf)

Pytanie nr 47

Prosimy o weryfikację ilości dla pozycji nr 37 w przedmiarze dotyczący budowy instalacji oświetleniowej (fazowanie opraw).

Wyjaśnienie nr 47

W zaktualizowanym przedmiarze kosztorysowym poprawiana została ilość fazowania opraw na 56 szt.. (Nazwa pliku: PSZ_PK_TOM 08_Oświetlenie uliczne_08.2022.pdf)

II. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.09.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 10:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.”

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 11:00.”

Z poważaniem

Marian Szkudlarek