

Swarzędz, dnia 19 października 2022 r.

WRPZP.271-28/2022

**Wyjaśnienia i zmiana  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa oświetlenia w ul. Daglezjowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej i Żelaznej w Rabowicach, gmina Swarzędz.”.**



I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W opisie projektu na ul. Kuźniczej i Żelaznej jest wyspecyfikowana oprawa oświetleniowa marki Philips Lighting SGS101 (poniżej przesyłam wycinek z obliczeń DIALux będący na stronie 7 opisu projektu budowlano-wykonawczego:

## Kućnica/Żelazna do EN 13201:2015

## Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W 3P-UK



Wyniki dla pól oceny  
Współczynnik konserwacji: 0.80

## Jezdnia 1 (P4)

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✓ 6.84	✓ 1.07

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp)	0.046 W/lxm <sup>2</sup>
Gęstość zużycia energii	
Rozmieszczenie: SGS101 1xSON-TPP70W 3P-UK (320.0 kWh/rok)	1.3 kWh/m <sup>2</sup> rok

Lampa:	1xSON-TPP70W
Strumień świetlny (oprawa):	4568.50 lm
Strumień świetlny (lampa):	6600.00 lm
Godziny pracy	
4000 h:	100.0 %, 80.0 W
Włkm:	1920.0
Rozmieszczenie:	z jednej strony na dole
Odstęp słupa:	42.000 m
Nachylenie wysięgnika (3):	0.0°
Długość wysięgnika (4):	1.000 m
Wysokość punktu świetlnego (1):	6.000 m
Nawis punktu świetlnego (2):	-1.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej	
przy 70°:	721 cd/klm
przy 80°:	209 cd/klm
przy 90°:	11.6 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia:	/

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.  
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.4

Z informacji od producenta oraz innych producentów opraw mam informację, że oprawy sodowe są już wycofane z produkcji i obrotu na rynku w związku z przepisami o ochronie środowiska.

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę opraw sodowych na technologie LED, jeżeli tak czy zamawiający ma sugestie co do marki i modelu opraw lub specyfikacji jakie mają spełniać w/w oprawy.

### Wyjaśnienie nr 1

Przyjęte do symulacji obliczeniowej oprawy nie są modelami, jakich żąda Zamawiający.

Obligatoryjne są jedynie parametry techniczne, które należy przyjąć jako wymagane minimum. Zaprojektowane oprawy sodowe stanowią uzupełnienie istniejącego na ulicy Kuźniczej oświetlenia o cztery kolejne lampy. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie pozyskać z zapasów magazynowych czterech opraw sodowych, Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich oprawami typu LED jak na pozostałych ulicach.

## Pytanie nr 2

W opisie rysunku E-1 mowa jest o „projektowanych latarniach drogowych (jak istniejąca ) H=6m, W= 1 m P=70W – sodowa”

Wycinek planu E-1:

**LEGENDA:**

- PROJ. SZAFKA KABLOWA
- - - PROJ. KABEL nN W GRUNCIE
- ◀◀◀◀◀ PROJ. KABEL W RURZE OSŁONOWEJ
- ⊙- PROJ. LATARNIA DROGOWA H=7 m, W=1,0 m, P=28 W - LED
- ⊙- PROJ. LATARNIA DROGOWA (jak istniejąca) H=6 m, W=1,0 m, P=70 W - sodowa

1. Oświadczam, że projekt sporządzono na zgodnej z oryginałem kopii mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego pod nr P.3021.2018.9469  
2. Projektowane urządzenia umieszczać w odległości minimum 0,5 m od granic działek (plotów) i krzewników.

<b>ENEO PROJEKT</b> ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK UL. LETNISKOWA 2B , 62-090 CEREKWID NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605 TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM WWW.ENEO-PROJEKT.PL	
INWESTOR	Gmina Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
INWESTYCJA	Budowa oświetlenia ulic Kawalerów Maltańskich, Daglezjowej, Kuźniczej oraz Żelaznej w Rabowicach.
TYTUŁ RYSUNKU	<b>Projekt zagospodarowania terenu.</b>
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA	Elektryczna
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Michał Kaczmarek WKS/0386/POOE/13
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Robert Dudziak
	Rozmiar: 594x841 Skala: 1:50 Data: 12.2018 Nr rys. E-

Proszę Zamawiającego o podanie producenta i modelu słupa jaki ma być zabudowany na ul. Kuźniczej i Żelaznej

## Wyjaśnienie nr 2

Odwołanie do istniejących latarni drogowych dotyczy ich parametrów technicznych. Przekrój i materiał należy zinwentaryzować w miejscu inwestycji.

## Pytanie nr 3

Czy wykonawca będzie ponosił opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na inwestycji „Budowa oświetlenia w ul. Daglezjowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej i Żelaznej w Rabowicach, gmina Swarzędz”. Jeżeli tak proszę o podanie jak jest opłata za zajmowany pas drogowy.

### **Wyjaśnienie nr 3**

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **Pytanie nr 4**

Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia na okres od 60 do 75 dni, niestety uważam ten termin za zbyt krótki ze względu na fakt, że pozwolenie nr 332/C/2018 na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 06.12.2018 straciło swoją ważność dnia 31.12.2020r.

Z informacji od Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego wynika, że trzeba będzie pozyskać nowe pozwolenie a nie wznowić już istniejące. Procedura pozyskania nowego pozwolenia będzie trwała mniej więcej od 30 do 45 dni.

Czy zamawiający wobec powyższego może wydłużyć kryterium oceny oferty w postaci terminu wykonania zamówienia i tym samym termin realizacji inwestycji?

### **Wyjaśnienie nr 4**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia. Procedura uzyskania nowego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych została wyprzedzająco wdrożona przez Zamawiającego.

**II.** Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

#### **W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.11.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

#### **W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2022 r. do godziny 10:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.”

#### **W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:**

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 11:00.”

Z poważaniem

Marian Szkudlarek